



Załącznik merytoryczny do Zapytania ofertowego PKN/2/001810/26

### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

- I. **Przedmiot zapytania ofertowego: Urządzenie do badania wydajności Hydrantów TECHPRES H-TEST PRESTIŻ**
- II. **Adresy dostawy:** ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Magazyn 50
- III. **Termin realizacji:** 10 dni od podpisania umowy przez Strony
- IV. **Dostawa i koszty przesyłki:** po stronie Oferenta.
- V. **Wymagania techniczne/parametry opisujące przedmiot zamówienia:**

**Urządzenie do badania wydajności Hydrantów TECHPRES H-TEST PRESTIŻ**

Zastosowanie urządzenia:

- serwisowanie hydrantów,
- sprawdzanie wydajności hydrantów,
- wykonywanie okresowych przeglądów hydrantów.
- Przeznaczone do *hydrantów*:
  - wewnętrznych DN25, DN33, DN52,
  - zewnętrznych DN80, DN100, DN150.

Wposażenie wchodzące w skład H-TEST PRESTIŻ:

- korpusy 25 i 52 z uchwyty i szybkozłączami,
- zestaw kryzowanych dysz testowych do hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (8 szt.),
- manometr do 1,6 MPa,
- manometr do 1,0 MPa,
- adapter 25/52,
- adapter 52/75,
- redukcja do hydrantów DN33,
- wąż płaskoskładany 25 z łącznikami,
- wąż płaskoskładany 52 z łącznikami,
- wąż płaskoskładany 75 z łącznikami,
- kierownica wypływu do hydrantów zewnętrznych z obrotową nasadą,
- uniwersalny klucz do hydrantów,
- klucz do hydrantów podziemnych,
- pokrywa nasady 75,
- stojak do hydrantu podziemnego 75,
- nasada 25GW,
- nasada 52GW,
- piętrowa czerwona walizka do przechowywania i transportu na kółkach.

**ORLEN Spółka Akcyjna**

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860

NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

[www.orlen.pl](http://www.orlen.pl)

**VI. Wymagana dokumentacja** (obligatoryjnie w języku polskim):

- świadectwo wzorcowania kryzowanych dysz testowych,
- świadectwo wzorcowania manometru,
- certyfikat autoryzacyjny,
- deklaracja zgodności.

Wymaganą dokumentację zamieszczoną powyżej, w wersji elektronicznej prosimy o załączenie na Platformie Connect w kryterium: „Oferta techniczna”.

**VII. Gwarancja:** nie mniej niż 24 miesiące. Prosimy o określenie w Ofercie terminu gwarancji i jej warunków.

**VIII. Zdjęcie kupowanego urządzenia:**

