



Przyłącze kablowe od stanowiska linii napowietrznej nn

Stacja T760343 Kluszewo, ist. transformator 160 kVA

Ist. linia nap. do miejsca przyłączenia 4xAl 50 mm² –230 m + 4xAl 35 mm² –200 m

Zakres prac:

- od stanowiska linii napowietrznej wybudować przyłącze min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm² – trasa około 10 m
- zbudować złącze kablowo-pomiarowe granicy zasilanej nieruchomości – 1 szt. sugerowany typ: P1-Rs/LZV/F
- w rozłączniku Rs zbudować wkładki topikowe 3xWT-00/gG 32A,
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/26/023146, Przyłącze do: Kluszewo, gmina Szydłowo, Nr działki: 374/5

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński



Miejsce zasilienia proj. przyłącza