



Stacja nr T761935 Burkat IV ,moc transformatora SN/nN: 250 kVA,

Ist. linia do miejsca przyłączenia: YAKY 4x120 mm² – 230 m

Zakres prac:

- od proj. złącza kablowego przy dz. nr 60/2 i 60/3 (**opracowanie wg oddzielnych warunków: P/26/029322**)- wybudować przyłącze kablowe min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – dł. trasy ok. 170 m,
- przy granicy zasilanej działki Klienta zabudować złącze- 1szt (sugerowany typ: P2-Rs/LZV/F)
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP.

WP: P/26/038645- 12,5kW, Burkat, gm. Działowo, nr działki 60/18

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak

