



Przyłącze kablowe od stanowiska linii napowietrznej nn  
 Stacja S6-01513 Szreńsk IX Mostowska, ist. transformator 160 kVA  
 Ist. linia nap. do miejsca przyłączenia YAKY 4x70 mm<sup>2</sup> – 75 m

Zakres prac:

- od stanowiska linii napowietrznej wybudować przyłącze min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm<sup>2</sup> – trasa około 5 m
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe granicy zasilanej nieruchomości – 1 szt. sugerowany typ: P2-Rs/LZV/F
- w rozłączniku Rs zabudować wkładki topikowe 3xWT-00/gG 32A,
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/26/028738, Przyłącze do: Szreńsk, gmina Szreńsk, Nr działki: 597/7

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński