



ORLEN
SERWIS

Załącznik nr 1 z dnia 26.03.2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stacja prób do zaworów oddechowych

Kompletnie wyposażona stacja do badań i regulacji zaworów nadmiarowych zbiorników (zawory ciśnieniowe/podciśnieniowe - oddechowe, awaryjne odpowietrzniki próżniowe) w zakresie 2"-24" z systemem komputerowej rejestracji pomiaru.

Ciśnienie próbne: -500mbar ÷ 7bar

Medium testowe: powietrze/azot

Dokumentacja i certyfikaty

- deklaracja CE
- DTR w języku polskim (z wykazem części zamiennych i ich specyfikacją)
- instrukcja obsługi w języku polskim


Dostawa i uruchomienie:


- transport do siedziby Zamawiającego
- montaż stacji
- szkolenie załogi

Gwarancja i serwis:

- gwarancja min. 24 miesiące
- serwis na terenie Polski
- dostępność części zamiennych

Osoba kontaktowa z wydziału MWM pod względem technicznym: Cezary Błędowski tel. 697-981-671


ORLEN Serwis
Cezary Błędowski
Specjalista
Wydział Warsztatowy Mechanika ANWIL


ORLEN
SERWIS
Mariusz Błędowski
Kierownik
Wydział Warsztatowy Mechanika ANWIL