

**Dozwolone parametry jakościowe ścieków opuszczających Centralną  
Oczyszczalnię Ścieków (COŚ) Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A.**

Parametr	Jednostka	Wielkość
pH		6,5-9
Żelazo og.	mg/l	10
Sód	mg/l	800
Potas	mg/l	80
Chlorki	mg/l	1000
Siarczany	mg/l	950
Azot azotanowy	mg/l	30
Azot amonowy	mg/l	10
Azot całkowity	mg/l	30
ChZT	mgO <sub>2</sub> /l	125
Siarczki	mg/l	0,2
Ołów	mg/l	0,5
Chrom og.	mg/l	0,5
Miedź	mg/l	0,5
Fenole lotne	mg/l	0,1
Zawiesina ogólna	mg/l	35
Fosfor og.	mg/l	3
Fluorki	mg/l	25
Wanad	mg/l	2
Nikiel	mg/l	0,5
Cynk	mg/l	2
Kadm	mg/l	0,2
Arsen	mg/l	0,1
Rtęć	mg/l	0,03
Chrom +6	mg/l	0,1
Temperatura	°C	35

**Permitted quality parameters of sewage leaving the Central Wastewater Treatment Plant (COŚ) of the ORLEN S.A. Production Plant.**

Parameter	Unit	Size
pH		6,5-9
General iron	mg/l	10
Sodium	mg/l	800
Potassium	mg/l	80
Chlorides	mg/l	1000
Sulfur	mg/l	950
Nitrate nitrogen	mg/l	30
Ammonium nitrogen	mg/l	10
Total nitrogen	mg/l	30
COD	mgO <sub>2</sub> /l	125
Sulphides	mg/l	0,2
Lead	mg/l	0,5
General chrome	mg/l	0,5
Copper	mg/l	0,5
Phenols	mg/l	0,1
General suspension	mg/l	35
Total phosphorus	mg/l	3
Fluorides	mg/l	25
Vanadium	mg/l	2
Nickel	mg/l	0,5
Zinc	mg/l	2
Cadmium	mg/l	0,2
Arsenic	mg/l	0,1
Mercury	mg/l	0,03
Chrome +6	mg/l	0,1
Temperature	°C	35