

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach**Nr OBI/52/2403821****Nazwa i adres obiektu:** j.n.**Praca:** Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15 i 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Piaseczno 22 działka nr 0070-96, gmina Czaplinek.**I. Prace na nn:**

1. Winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Prace w których występuje brak możliwości alternatywnego zasilania z sieci należy zastosować agregat.
3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie.

II. Warunki wykonania prac:

a) dopuszczenie do prac na sieci nn realizuje:

WYKONAWCA WUS.....

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów

TAK NIE

c) Agregat z obsługą zapewnia:

WYKONAWCA EOP

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

III. Prace na SN, bądź SN i nn:

Warunki wykonania prac:

a) Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA WUS

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK NIE

c) Agregat z obsługą zapewnia:

WYKONAWCA EOP

- Ilość 1 moc 100 kVA

- Ilość..... moc.....

- Ilość 3 moc 3 x 63 kVA

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

- Ilość..... moc.....

IV. Orientacyjny czas wykonywania prac na sieci

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń:

V. Uwagi:

Sporządził

Pracownik MZE:

Specjalista
ds. Realizacji i Sprawozdawczości
Witold Kłysiak

Pole wyboru wypełnić znakiem X