

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr OBMBS/62/.....

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Bartoszyce ul. Limanowskiego gmina miejska Bartoszyce. Wymiana istniejącej rozdzielnicy SN na: sekcja I TKKK+ transformator potrzeb własnych, sekcja II KKKT, sterowanie obu sekcji.
L-0521 SUW (stacja obca) . Linia SN 3232 Miasto 6

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

DPNS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

max 263 kVA - 63 3093
max 251 kVA - 63 3092

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

DPNS ☒

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☒

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☒

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń:

2
2 x 4 dni (4 dni na jedną sekcję 15kV)

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☒

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził

Pracownik MZZ: Specjalista
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Włodzisław Ciecierski

Zatwierdził:

Kierownik MZZ:

Inżynier
ds. Zarządzania Eksploatacją

Sebastian Kollński