



- Uwagi:
1. W miejscach występowania krzewów, kable elektryczne należy prowadzić w rurach ochronnych na głębokości co najmniej 1m.
2. Przy układaniu okablowania elektrycznego należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie normatywnych odległości od pozostałych instalacji w terenie zewnętrznym.
3. Przed montażem okablowania oraz poszczególnych urządzeń należy zweryfikować dtr i lokalizację z niniejszym projektem.
4. Wejścia okablowania do budynku należy wykonywać w przepustach gazo – i wodoszczelnych.
5. Wszystkie elementy montować zgodnie z wytycznymi producenta.
6. Kanalizację ściekową należy wykonać w rurach RHDPE $\varnothing 110$:
 - w terenie zielonym o odporności na ściskanie nie mniejszej niż 450N,
 - pod parkingami i drogami o odporności na ściskanie nie mniejszej niż 750N.
7. Elektryczne linie kablowe zostały zaprojektowane z rur DVK w terenach zielonych oraz SRS pod parkingami i jazdami.

TEMAT:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYSUNKU: IE-0.01
INWESTYCJA:	BUDYNEK STACJI PALIW		REWIZJA:
			SKALA: 1:500
			DATA: 08.2025
LOKALIZACJA:	CHOCIANÓW, OBR. 0003, DZ. EW. NR 530 GMINA CHOCIANÓW		BR: ELEKTRYCZNA
			ST: P.TECHNICZNY
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Biedroń specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. bud. bez ogr. nr ewid. MAP/0036/POOE/10.		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Bartłomiej Szumacher specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. bud. bez ogr. nr ewid. MAP/0062/PBE/17.	
PODPIS:		PODPIS:	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Paweł Porębski			
 Pro-electro Projektowanie instalacji elektrycznych		mgr inż. Łukasz Biedroń www.pro-electro.pl e-mail: biuro@pro-electro.pl ul. Lubicz 17D/21, 31-503 Kraków tel. 12 422 53 34	