


UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIA ZASILANIA



LEGENDA

16A 3~	Gniazdo wtykowe 3-faz. 16A/400V z wtykiem ochronnym, IP44
16A 2~	Gniazdo wtykowe 1-faz. 16A/230V z wtykiem ochronnym, IP44
⏏	Łącznik jednobiegunowy, 10A, 250V, IP44
C	Oprawa oświetleniowa przemysłowa 36W, LED, IP65

TEMAT:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RZUT WIATY ŚMIETNIKOWEJ	NR RYSUNKU: IE-2.03
INWESTYCJA:	BUDYNEK STACJI PALIW	REWIZJA:
		SKALA: 1:100
		DATA: 08.2025
LOKALIZACJA:	CHOCIANÓW, OBR. 0003, DZ. EW. NR 530 GMINA CHOCIANÓW	BR: ELEKTRYCZNA
		ST: P. TECHNICZNY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Biedroń specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. bud. bez ogr. nr ewid. MAP/0036/POOE/10.	SPRAWDZIŁ:
		mgr inż. Bartłomiej Szumacher specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. bud. bez ogr. nr ewid. MAP/0062/PBE/17.
PODPIS:		PODPIS:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Paweł Porębski	
		mgr inż. Łukasz Biedroń www.pro-electro.pl e-mail: biuro@pro-electro.pl ul. Lubicz 17D/21, 31-503 Kraków tel. 12 422 53 34