



300-600-1200/1/1/1/1/1 A

I	2,5VA	kl. 0,2S	FS5 ext. 150% wzor.
II	2,5VA	kl. 0,2S	FS5 ext. 150% wzor.
III	20VA	kl. 5P20	
IV	20VA	kl. 5P20	
V	20VA	kl. 5P20	

$$\frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{3} \text{ kV}$$

I	0-10VA	kl. 0,2 wzor.
II	0-10VA	kl. 0,2 wzor.
III	15VA	kl. 0,5/3P
IV	15VA	kl. 0,5/3P
V	15VA	kl. 3P

		ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCJI ROZDZIELNIC KONIN Zespół Projektów Elektrycznych		OBJEKT:		ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Pole mobilne WN - GIS Optima 145								
	Imię i nazwisko			Specjalność		Nr uprawnień			Data		Podpis			
Projektował		Mariusz Tulikowski								27.08.2024				
Opracował		Mariusz Tulikowski								27.08.2024				
Sprawdził		Andrzej Kacprowicz			Instalacyjna		WKP/0132/PW0E/21			27.08.2024				
Tytuł rys.: GIS Optima 145. Pole mobilne - E01 Schemat główny rozdzielni 110 kV Schemat główny							Skala rys.:		Symbol: 4206/KW0005					
							Format		Nr rysunku E1-01		Wersja		Arkusz	
									Zmiany		1		1/1	