

Количество в зависимости от числа однотипных турбогенераторов устанавливаемых на станцию

			Для 1го	Для 2го	Для 3го	Для 4го	Для 5го	Среднее 5-у
			ОВК 434 108 1	ОВК 434 108 2	ОВК 434 108 3	ОВК 434 108 4	ОВК 434 108 5	ОВК 434 108 6
14	88К.370.164	Прокладка	12	—	12	—	—	—
15	85С.370.329	Шайба уплотнительная	2	—	2	—	—	—
16	85С.371.105	Прокладка	2	—	2	—	—	—
17	85С.371.252	Прокладка 140х41х3	6	—	6	—	—	—
18	85С.503.006	Шнур уплотняющий	4	—	4	—	—	—
19	85С.710.437	Шайба изолирующая	2	—	2	—	—	—
20	85С.710.490	Шайба изолирующая	1	—	1	—	—	—
21	85С.710.491	Шайба изолирующая	1	—	1	—	—	—
22	85С.712.024	Шайба изолирующая	2	—	2	—	—	—
23	85С.712.025	Шайба изолирующая	2	—	2	—	—	—
24	85С.712.464.2	Шайба	2	—	2	—	—	—
25	85С.761.660.1	Прокладка изолирующая	1	—	1	—	—	—
26	85С.761.680.2	Прокладка изолирующая	1	—	1	—	—	—
27	88К.766.061	Прокладка	24	—	24	—	—	—
28	85С.780.002	Изолятор	5	—	—	—	4	—
29	85С.785.208	Сегмент подбандажный	16	16	16	16	16	16
30	85С.785.914	Сегмент изоляционный	8	—	—	—	—	—
31	85С.785.915	Сегмент изоляционный	4	—	—	—	—	—
32	88К.787.191.11	Сегмент подбандажный	8	—	8	—	8	8
33	88К.787.191.12	Сегмент подбандажный	8	—	8	—	8	8
34	85С.931.193	Шпилька	54	—	—	—	—	—
35	58К.112.003.1	Щеткодержатель 25х32	4	4	4	4	4	4
36		Щетка ЭГ-4 ГОСТ 2332-63 К1-Т1 25х32х64, ПЩ6х125 Р. НК-1 6.4 с центральным ударным отверстием ГОСТ 12232-66	80	80	80	80	80	80

34901

ТВФ-120-2

У 1 8К.109-76 80мм 110.76
а У 63ВК 303 303 101.65
Масленникова И.И. 10/1968
Ширшова
Кановалова Софья
Утверждаю Масленников

ОВК 434 108 1-6

2

3