

INSTALACJA PRZYSTOSOWANA DO SAMOBSŁUGI



- ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE,
- PISTOLET NISKOEMISYJNY,
- PRZYCIŚK BEZPIECZEŃSTWA,
- INSTRUKCJE I PIKTOGRAMY OBSŁUGI.

MIEJSCE MONTAŻU ZAWORÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH
USTALI PRZEDSTAWICIEL INWESTORA.

PROJEKT WYMAGA KĄPIŁORAZOWO SPRAWDZENIA
DOSTOSOWANIA DO WARTUKÓW LOKALNYCH
STOSOWANIE JAKICHKOWIEK ZAMENNIKÓW
WYMAGA UZGODNIENIA Z INNESTORÉM

Zbiornik musi być wyposażony w zawór do napowietrzania (R650 750) (przy 1,34 ACME gwint 1, 1/4 NPT), co będzie do napowietrzania zbiornika wraz z zaworem oddzielnym otwierającym wartość wynosić od 35 do 45cm k.c. od poziomu wlotu zbiornika.

skala:	data:	nr rys.:
	luty 2025	P-11