

TABELA OPERACJI TECHNOLOGICZNYCH

Lp.	Nazwa operacji technologicznych	Medium	Zbiornik gazu V=10-20m3	Rurociągi przesyłowe	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przetłaczanie gazu propan-butan z autocysterny , jej własną pompą , do zbiornika gazu V=10-20m3	f. ciekła	4.		
2.	Przetłaczanie gazu propan-butan ze zbiornika gazu V=10-20m3 do dysybutora paliwowego , przy udziale pompy dystrybucyjnej	f. ciekła f. gazowa	1, 2 3.	5.	Zawór nr 6 ustawić na ciśnienie otwarcia 1,0 - 1,2 MPa

UWAGA : 1. Przy operacjach technologicznych przyjęto zasadę , że zawory niepracujące są zawsze zamknięte.
2. Dla zabezpieczenia armatury i urządzeń technologicznych przed uderzeniami hydraulicznymi , należy armaturę otwierać powoli i z czuciem.
3. Zawór oznaczony nr 7 może współpracować z zaworem obejściowym nr 6 i wpływać na płynność jego pracy oraz stałość ciśnienia nastawy.

nazwa i adres inwestycji:	Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dysybutorową, oraz pawilonu usługowo-handlowego z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami oraz przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej		
	Czerwonka-Leszczyny, ul. Jesionka dz.nr: 400/14, 412/13, 250/13, 251/13, 252/13 jednostka ewidencyjna: 241201_4; Obręb 0003 DEBIENSKO		
rysunek:	Tabela operacji technologicznych		
branża:	technologia paliwowa	faza:	Projekt techniczny
zespół:	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. Bogdan Ogiński L.9146 / 95		
sprawdzający:			
opracował:			
skala:		data:	nr rys.: P-16