

OFERTA NA PRACE WYNIKAJĄCE Z PRZEGLĄDU PPOŻ. - PRACE KONIECZNE		
Nazwa budynku :	Nazwa asortymentu / prac	Ilość
Budynek mieszkalny nr 1 (M1)	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	1
Budynek C10	Kasacja GP-6x ABC	1
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	1
	Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację)	1
	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	1
Budynek C7	Remont GP-6x ABC	14
	Kasacja GP-6x ABC	2
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	2
	Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację)	1
	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	1
	Próba węża DN25	9
Budynek C8	Remont GP-6x ABC	2
	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	1

Budynek B1	Remont GP-6x ABC	5
	Remont GWG-2x	1
	Koc gaśniczy	1

	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	1
	Podłączenie DN25	3
Budynek C13	Remont GP-6x ABC	1
	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	1
Budynek C11	Kasacja GP-6x ABC	1
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	1
Budynek C12	Kasacja GP-6x ABC	1
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	1
Budynek socjalny ochrony	Kasacja GP-6x ABC	1
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	1
Budynek C14	Próba węża DN25	3
Budynek nr 34	Remont GP-6x ABC	1
Budynek C15 część II	Remont GP-6x ABC	3
	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GSE2x BC)	1
	Koc gaśniczy	2

Budynek C9	Kasacja GP-6x ABC	2
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	2
Budynek MONITO	Remont+UDT GSE-2x	1
	Kasacja GP-6x ABC	1
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	1
Budynek C5	Kasacja GP-6x ABC	3
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	3

Budynek L2	Remont GP-6x ABC	1
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	1
	Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację)	1
	Koc gaśniczy	2
	Znak foto „gaśnica” 15x15	1
	Znak foto „koc” 15x15	1
Budynek C4	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	1
Budynek C3	Podłączenie DN25	2
Budynek C1	Remont GP-6x ABC	2
	Remont GWG-2x	1
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	1
	Remont+UDT GS-5x BC	1

	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	4
	Kluczyk	1
Budynek G1	Remont GP-6x ABC	12
	Kasacja GP-6x ABC	8
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	8
Budynek L1	Remont GP-6x ABC	1
	Kasacja GP-6x ABC	1
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	1
	Kasacja GP-4x ABC	1
	Gaśnica proszkowa GP-4x ABC	1
	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	2
Budynek C6 (pogotowie gazowe)	Remont GP-6x ABC	1
	Próba węża DN52	3

Budynek C6 (część biurowa)	Remont GP-6x ABC	4
	Kasacja GP-6x ABC	2
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	2
	Kasacja GS-5x BC	1
	Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację)	1
	Gaśnica pianowa GPN-2x	1
	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	1

Budynek C2 (COT)	Remont GP-6x ABC	3
	Kasacja GP-6x ABC	3
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	4
	Gaśnica pianowa GPN-2x	1
	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	4
	Pokrętko zaworu 25	1
Budynek I1	Remont GP-6x ABC	1
	Kasacja GP-6x ABC	1
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	1
Budynek I2	Kasacja GP-6x ABC	4
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	4
	Próba węża DN52	2
Budynek I9	Kasacja GP-6x ABC	2
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	2
Budynek I10	Remont GP-6x ABC	1
Budynek E1	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	1
	Próba węża DN52	1
Budynek G6	Remont GP-6x ABC	3
	Kasacja GP-9z ABC	2
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	1

	Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację)	1
	Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS-5x BC)	1
Klub Sportowy Świt	Kasacja GWG-2x	1