

ZAKRES PRAC 1968380

Kompleks	Kwasu Tereftalowego
Zakład	PTA we Włocławku
Instalacja	PTA
Lokalizacja (Działka)	PTA

Nr technologiczny obiektu	AG1311
Nazwa obiektu	M_R1311_AGITATOR
Numer rejestracyjny	

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
996	27P996EE.INS01	

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na : 1 (12h) zmianę(y)

	DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA																							
I	Nr fabryczny: Nr inwentarzowy: 1470606 Silnik elektryczny Napięcie: 3,3kV Waga: 6800kg Moc: 1 550kW Prędkość obrotowa: 1500 obr/min Typ silnika i łożyska: AMA500 L4A VAFPH EBKL 6330/C3 EBKP 7324 B																							
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): <table><tr><td>Lp</td><td>Czynność</td><td>Opis</td></tr><tr><td>1</td><td>Demontaż ze stanowiska i transport do warsztatu</td><td>Transport do warsztatu ABB organizuje ORLEN.</td></tr><tr><td>2</td><td>Odpięcie kabli zasilających i uziemienia silnika</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pomiar rezystancji przejścia dla silników SN</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Sprawdzenie momentów dokręceń połączeń śrubowych</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Sprawdzenie rezystancji uzwojeń</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Transport, montaż i podłączenie na stanowisku pracy na instalacji</td><td>Transport silnika z warsztatu na instalację PTA organizuje ORLEN.</td></tr></table>			Lp	Czynność	Opis	1	Demontaż ze stanowiska i transport do warsztatu	Transport do warsztatu ABB organizuje ORLEN.	2	Odpięcie kabli zasilających i uziemienia silnika		3	Pomiar rezystancji przejścia dla silników SN		4	Sprawdzenie momentów dokręceń połączeń śrubowych		5	Sprawdzenie rezystancji uzwojeń		6	Transport, montaż i podłączenie na stanowisku pracy na instalacji	Transport silnika z warsztatu na instalację PTA organizuje ORLEN.
Lp	Czynność	Opis																						
1	Demontaż ze stanowiska i transport do warsztatu	Transport do warsztatu ABB organizuje ORLEN.																						
2	Odpięcie kabli zasilających i uziemienia silnika																							
3	Pomiar rezystancji przejścia dla silników SN																							
4	Sprawdzenie momentów dokręceń połączeń śrubowych																							
5	Sprawdzenie rezystancji uzwojeń																							
6	Transport, montaż i podłączenie na stanowisku pracy na instalacji	Transport silnika z warsztatu na instalację PTA organizuje ORLEN.																						
III	Zakres prac limituje odbiór instalacji																							
IV	Potrzebne materiały i części zamienne <table><tr><td>Materiał</td><td>Zabezpieczający</td><td>Wymagane dokumenty odbiorowe</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe																		
Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe																						

V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Klucz dynamometryczny Klucze nasadowe Miernik rezystancji izolacji Dźwig 80t Podkłady kolejowe - 8szt. Rusztowanie Zawiesia Szelki													
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni: <table border="1"> <tr> <td>Imię i nazwisko</td><td>Telefon</td><td>Mail</td></tr> <tr> <td>Okoniewicz Paweł</td><td>+48242568671</td><td>pawel.okoniewicz@orlen.pl</td></tr> </table> Warunki techniczne realizacji prac Odpowiednie przygotowanie zawodowe i doświadczenie w montażu i demontażu silników elektrycznych dużych mocy.				Imię i nazwisko	Telefon	Mail	Okoniewicz Paweł	+48242568671	pawel.okoniewicz@orlen.pl				
Imię i nazwisko	Telefon	Mail												
Okoniewicz Paweł	+48242568671	pawel.okoniewicz@orlen.pl												
VII	Warunki techniczne odbioru prac: Prawidłowe przygotowanie napędu do dalszej eksploatacji. Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: 1. Protokół techniczny odbioru - protokoły z wykonanych pomiarów, Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona: <table border="1"> <tr> <td>Imię i nazwisko</td><td>Telefon</td><td>Mail</td></tr> <tr> <td>RADOSŁAW WALCZEWSKI</td><td>605-188-471</td><td>radoslaw.walczewski@orlen.pl</td></tr> <tr> <td>RAFAŁ TRYMERSKI</td><td>24 256-53-00</td><td>rafal.trymerski@orlen.pl</td></tr> </table>				Imię i nazwisko	Telefon	Mail	RADOSŁAW WALCZEWSKI	605-188-471	radoslaw.walczewski@orlen.pl	RAFAŁ TRYMERSKI	24 256-53-00	rafal.trymerski@orlen.pl	
Imię i nazwisko	Telefon	Mail												
RADOSŁAW WALCZEWSKI	605-188-471	radoslaw.walczewski@orlen.pl												
RAFAŁ TRYMERSKI	24 256-53-00	rafal.trymerski@orlen.pl												
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: <table border="1"> <tr> <td>Nazwa pliku</td><td>Opis</td><td>Utworzył</td><td>Data utworzenia</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>				Nazwa pliku	Opis	Utworzył	Data utworzenia						
Nazwa pliku	Opis	Utworzył	Data utworzenia											
IX	Informacja o odpadach poremontowych <table border="1"> <tr> <td>Kod</td><td>Nazwa odpadu</td><td>Ilość</td><td>J.M.</td><td>Wytwórca Odpadu</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>				Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu					
Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu										

Opracowujący
Paweł Okoniewicz

2025-05-23

Podpis data

Akceptujący
Jakub Cybulski

2026-03-31

Podpis data

Zatwierdzający
Paweł Kaleta

2026-03-31

Podpis data