

ZAKRES PRAC 1968397

Kompleks	Kwasu Tereftalowego
Zakład	PTA we Włocławku
Instalacja	PTA
Lokalizacja (Działka)	PTA

Nr technologiczny obiektu	MP2943B
Nazwa obiektu	M_HP_W_PUMP
Numer rejestracyjny	

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
996	27P996EE.INS01	

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na : 1 (12h) zmianę(y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA		
I	Nr fabryczny:	
	Nr inwentarzowy:	
	Napięcie: 10kV	
	Waga: 3 100 kg	
	Moc: 180 kW	
	Smar: MOBILGRASE28	
	Typ silnika i łożyska: AMD400 L2R BABgM 6217M/C3VL0241 7217 BEM	
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):	
	Lp	Czynność
	1	Wymiana łożysk
	2	Badanie na stacji prób
	3	Uzunięcie korozji oraz odtworzenie powłoki lakierniczej
	4	Demontaż ze stanowiska i transport do warsztatu
	5	Odpięcie kabli zasilających i uziemienia silnika
	6	Przegląd, czyszczenie, konserwacja skrzynek zaciskowych
	7	Sprawdzenie momentów dokręceń połączeń śrubowych
	8	Sprawdzenie osprzętu (uzwojenie, łożysko, czujniki temperatury, grzejniki itd.)
	9	Sprawdzenie rezystancji uzwojeń
	10	Sprawdzenie zgodności kierunku obrotów na stanowisku pracy
	11	Transport, montaż i podłączenie na stanowisku pracy na instalacji

III	Zakres prac nie limituje odbiór instalacji				
IV	Potrzebne materiały i części zamienne				
	Materiał		Zabezpieczający		Wymagane dokumenty odbiorowe
	Łożyska 6217 M/C3VL0241 SKF		ORLEN S.A.		
	Łożyska 7217 BECBM SKF		ORLEN S.A.		
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Wyciąg łańcuchowy Platforma 10t Dźwig 50t				
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:				
	Imię i nazwisko		Telefon		Mail
	Okoniewicz Paweł		+48242568671		pawel.okoniewicz@orlen.pl
	Warunki techniczne realizacji prac Odpowiednie przygotowanie zawodowe i doświadczenie w remontowaniu silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Remont silników elektrycznych wykonać zgodnie z normą: PN-EN 60079-19:2011/A1:2015-09E Wykonawca zabezpieczy i przekaże złom stalowy we wskazane przez zamawiającego miejsce				
VII	Warunki techniczne odbioru prac:				
	Prawidłowe przygotowanie napędu do dalszej eksploatacji Złom stalowy Wykonawca przekaże własnym transportem do magazynu Zamawiającego				
	Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:				
	1. Protokół techniczny odbioru				
	- protokoły z wykonanych pomiarów, - raport zbiorczy z testów, - protokół z przekazania złomu do MG-33				
	Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:				
Imię i nazwisko		Telefon		Mail	
RADOSŁAW WALCZEWSKI		605-188-471		radoslaw.walczewski@orlen.pl	
JAKUB CYBULSKI		24 256-53-36		jakub.cybulski@orlen.pl	
VIII	Do niniejszego zakresu załączono:				
	Nazwa pliku		Opis		Utworzył
					Data utworzenia
IX	Informacja o odpadach poremontowych				
	Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu
	17 04 05	Zelazo i stal	10,00	KG	ORLEN S.A.

Opracowujący
Paweł Okoniewicz
2025-05-23

Akceptujący
Jakub Cybulski
2026-03-31

Zatwierdzający
Paweł Kaleta
2026-03-31

Podpis data

Podpis data

Podpis data