

Nowa Sól, 13 czerwca 2025 r.

RD-6/ZM/MU/MP/100/2025

PRO-MAR Biuro Projektowe
Marcin Załęski
ul. Korczaka 2
67-100 Nowa Sól

Dotyczy: pisma z 13 czerwca 2025 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sól informuje, że po sprawdzeniu mapy sytuacyjnej w zakresie kolizji projektowanej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na dz. nr 772, 769, 770, 771 położonych w miejscowości Nowa Sól, przy ul. Staffa (według załącznika mapowego) z istniejącą i projektowaną siecią elektroenergetyczną SN i nN **postanawia pozytywnie ją uzgodnić na następujących warunkach:**

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń elektroenergetycznych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zinwentaryzowane na mapie.
3. W przypadku natrafienia na urządzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na planie, należy o tym natychmiast zawiadomić Rejon Dystrybucji Nowa Sól.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
5. **W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej trasy sieci gazowej wraz z przyłączami z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi nN, zaprojektować na istniejące kable elektroenergetyczne dwudzielne przepusty ochronne $\varnothing 110$ dla kabli ziemnych nN.**
6. Zwymiarować w/w zadanie inwestycyjne względem urządzeń sieci elektroenergetycznej.
7. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
kontakt@operator.enea.pl

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

www.operator.enea.pl

