

Nowa Sól, dnia 13 czerwca 2025 r.

PRO-MAR  
ul. Korczaka 2  
67-100 Nowa SólRKP.2997.2025 TS.67.15.2025  
TS/MN 67 S/11/2025  
TS/MN/200/25

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji projektu budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w pasie działek nr 769, 770, 771, 772 ul. Staffa w Nowej Soli pod względem kolizji z uzbrojeniem sieci wod. - kan.

Odpowiadając na pismo w sprawie jw. pod względem kolizji z uzbrojeniem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli na podstawie przedłożonego projektu zagospodarowania terenu uzgadnia przedstawione rozwiązania pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować szczególną ostrożność wykonując wszystkie prace ziemne w miejscu kolizji z przyłączami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykonując prace ziemne w pobliżu urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. W przypadku prowadzenia prac technologią bezwykopową, w miejscu kolizji z siecią wodociagową i kanalizacji sanitarnej należy wykonać wykop kontrolny w celu ustalenia rzędnych posadowienia ww. sieci.
3. Należy zastosować rury osłonowe w miejscu kolizji z przyłączami wodociagowymi i kanalizacyjnymi.
4. Należy zachować wymagane odległości od krawędzi istniejących przewodów sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej, niemniej niż 30cm w pionie oraz niemniej niż 50cm w poziomie.

Ponadto informujemy, że

5. Na mapie zaznaczono sieci i urządzenia:
  - sieć wodociagową – kolorem niebieskim
  - sieć kanalizacyjną – kolorem brązowym
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, które z przyczyn niezależnych od Spółki, nie zostały naniesione na mapie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą na mapie, a jej rzeczywistym ułożeniem w terenie.
7. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia wodociagowe i kanalizacyjne, nie naniesione na mapie należy zabezpieczyć je i powiadomić MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli.
8. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, w czasie wykonywania prac ziemnych oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.
9. Każdorazowa zmiana przyjętych rozwiązań technicznych wymaga ponownych uzgodnień z MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli.
10. We wszystkich sprawach dotyczących realizacji inwestycji w pobliżu naszych urządzeń należy kontaktować się z Działem Sieci Wodno-Kanalizacyjnych od pon.- pt w godz. 7:00 do 15:00 – pod nr tel. (068) 478-51-28, (068) 478-51-22

Uzgodnienia ważne jeden rok łącznie z 1 egz. opieczetowanej mapy o numerze zgodnym ze znakiem pisma, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszego uzgodnienia.

Sprawę prowadzi:  
Marcin Nowak - Inspektor d/s technicznych  
pok. nr 3 (parter), tel. (68) 47-85-122

Z poważaniem

DYREKTOR TECHNICZNY

Robert Czora



