



Nowa Sól
TU PŁYNIE NOWE

Nowa Sól 02.03.2026r.

Nasz znak: GN. 6853. 47.2025
GN.KW- 0003/03/26

PRO- MAR
Biuro projektowe
Marcin Załęski
ul. Korczaka 2
67-100 Nowa Sól

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci gazowej niskiego ciśnienia PE 225 mm na działce nr 769 obręb 2 miasta Nowa Sól.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.06.2025r. w wyżej wymienionej sprawie informuję, iż uzgodniono lokalizację projektowanej sieci gazowej niskiego ciśnienia PE 225 mm na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 769, położonej w obrębie 2 miasta Nowa Sól, zgodnie z przedstawionym projektem.

Prace należy wykonać z zachowaniem poniższych uwag:

1. W przypadku kolizji przyłącza z elementami występującymi na terenie ww. działek, Inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji.
2. Koszt wszelkich prac związanych z inwestycją ponosi Inwestor.
3. Wszelkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy odtworzyć zgodnie ze stanem pierwotnym, jeżeli w trakcie prowadzenia prac uszkodzeniu ulegnie istniejący materiał nawierzchniowy Wykonawca wbuduje materiał identyczny fabrycznie nowy posiadający dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu.
4. Należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie.
5. W przypadku trasy przyłącza przez teren zieleni miejskiej należy odtworzyć istniejącą zieleni.
6. Prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych w obrębie bryły korzeniowej występujących na terenie przyłącza drzew należy wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom. Dopuszcza się wykonanie wykopu w odległości min. 2 m od pnia drzewa, w innym przypadku urządzenia należy układać metodą przecisku lub przewiertu.
7. O terminie rozpoczęcia prac ziemnych należy poinformować Urząd Miasta Nowa Sól.
8. Po zakończeniu prac należy przywrócić przedmiotową nieruchomość do stanu pierwotnego, oraz poinformować Urząd Miasta Nowa Sól o zakończeniu prac.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Piotr Zuberek
[Podpis]
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami



Granica działki

Projektowana sieć gazowa PE 225 mm

Projektowana sieć gazowa PE 125 mm

Projektowane przyłącza PE 40 mm,

Przecisk rur osłonową

Istniejąca sieć gazowa

WG1, WG2 – włączenie do istniejącej sieci

WG3 – włączenie do projektowanej sieci PE 225 mm

WP1, WP2 – włączenie nowoprojektowanych przyłączy PE 40 mm

P1, P2 – przebiegi istniejących przyłączy

Ro110 – Rura osłonowa AroTT dn 110 mm, L=0,50m

Ro160 – Rura osłonowa AroTT dn 160 mm, L=0,50m

Projekt: Sieć gazowa niskiego ciśnienia PE 225/125 mm wraz z przyłączami gazu PE 40 mm w m. Nowa Sól ul Staffa

Niniejsza mapa stanowi załącznik

do opinii Nr 68.53.47.2025

z dnia 02.03.2026 r.

Podpis ... Łukasz Kołtka

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:
1:500

INWESTOR, ADRES

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów

Data:
05.2025

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Marcin Załęski nr upr LBS/0027/POOS/08

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Arkadiusz Kolek nr upr LBS/0062/PWBS/24

RYS nr 1