

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / 2026 / 7 / UC-B

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe – napowietrzna linia oświetleniowa o długości trasy około 110 podwieszona na słupach betonowych EPV – 2 szt. i oprawa oświetleniowa LED - 1 szt. i według załączonej mapki.

Lokalizacja: Żuchowo UMiG Skępe

2. Miejsce przyłączenia

Stacja transformatorowa: ŻUCHOWO 1 STA4-1505, szafka oświetleniowa Żuchowo 1 SO4-1505, słup linii nn skojarzonej nr 203/3 według załączonej mapki.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Od istniejącego słupa nr 203/3 zaprojektować linię napowietrzną AsXSn o przekroju według obliczeń podwieszoną na słupach betonowych EPV o wysokości 10,5 m i parametrach według obliczeń i oprawę oświetleniową LED na słupie nr 203/5.

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

W celu powiązania projektowanego oświetlenia z istniejącą siecią oświetleniową należy:

.....

5. Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi wykonania prac w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 68/2012.

6. Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy uzgodnić końcowo w DRU Brodnica u Kierownika p. Mirosława Kołpackiego kom. 665772320

7. Inne ustalenia: brak

8. Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 2 (dwóch) lat od daty ich wydania.

Brodnica, dnia 06.07.2026

Kierownik
Rejonowego Działu Realizacji Usług
Brodnica
Kołodziej
Mirosław Kołpacki

(podpis i pieczęć)
Kierownik DRU