

Poznań, 2026-06-10



2026-136145
OP-DL.420.877.2026.2

ORLEN Projekt S.A.



120001666454

Lp. Data wpływu **15 CZE. 2026**
Adresat **01** **ZGLENICKIEGO 42**
Kopie **4LE** **09-411 PŁOCK**
Termin odpowiedzi **2026-136145**
Adresat odpowiedzi
Zatwierdzający odpowiedź
Archiwizacja Adresat
Dysponent Data **15 CZE. 2026**
Kancelaria Informacja
Podpis

Dotyczy: przebudowy istniejącej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Odolanów – GPZ Sośnie, dz. 1175 obręb Raczyce, gmina Odolanów.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.05.2026r. dotyczące uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy istniejącej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Odolanów – GPZ Sośnie, dz. 1175 obręb Raczyce, gmina Odolanów, informujemy, że nie uzgadniamy przesłanego projektu zagospodarowania terenu.

Przez przedmiotowy teren przebiega nw. sieć gazowa w/c, której nasz Oddział jest operatorem:

- gazociąg w/c DN500 relacji Odolanów – Załęcze, (rok budowy 1975),
- gazociąg w/c DN500 relacji Krobia - Odolanów, (rok budowy 1979),
- gazociąg w/c DN1000 relacji Odolanów - Wierzchowice, (rok budowy 2001),
- gazociąg w/c DN1000 relacji Lwówek - Odolanów etap II (odc. Krobia - Odolanów), (rok budowy 2018).

Szerokości stref kontrolowanych dla ww. gazociągów wynoszą odpowiednio:

- DN500 relacji Odolanów – Załęcze - 66,0m tj. 33,00m (mierząc prostopadle) od osi gazociągu w/c,
- DN500 relacji Krobia - Odolanów - 65,0m tj. 32,5m (mierząc prostopadle) od osi gazociągu w/c,
- DN1000 relacji Odolanów - Wierzchowice - 200,0m tj. 100,0m (mierząc prostopadle) od osi gazociągu w/c,
- DN1000 relacji Lwówek - Odolanów - 12,0m tj. 6,0m (mierząc prostopadle) od osi gazociągu w/c.

Lokalizacja obiektów budowlanych względem istniejącej sieci gazowej w/c powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).

Zaznaczamy, że wszelkie prace w strefach kontrolowanych gazociągów w/c mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonywania z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 61 854 43 10-11

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Sławomir Hinc
Wiceprezes Zarządu: Adam Bryszewski
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Kramek
Członek Zarządu: Dariusz Bogdan

Kapitał Zakładowy: 8 877 190 842 PLN Kapitał Wpłacony: 8 877 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl

W celu wydania uzgodnienia należy przelać do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu dwa egzemplarze projektu zagospodarowania terenu wykonanego na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z wyraźnie zaznaczonym przebiegiem planowanej inwestycji. Kolorem należy zaznaczyć wyłącznie projektowaną inwestycję tak aby była ona zgodna z załączoną legendą. Wymagane jest poświadczenie aktualności map przez właściwy ośrodek geodezyjno-kartograficzny lub geodetę wykonującego aktualizację mapy. Poświadczenie geodety musi być opatrzone podpisem, pieczętą z numerem uprawnień oraz datą wykonania weryfikacji map w zakresie ich aktualności.

Minimalna odległość krawędzi drogi/zjazdu od gazociągu w/c wynosi 6,0m (mierząc prostopadle) w terenie zabudowanym, natomiast w terenie niezabudowanym 15,0m (mierząc prostopadle).

Takie obiekty m.in. jak magazyny energii, stacje transformatorowe oraz inna infrastruktura towarzysząca w tym linii elektroenergetyczne kablowe lub napowietrzne **powyżej** 15,0kV stanowią obiekty, które mogą potencjalnie negatywnie oddziaływać na gazociąg stalowy mimo, iż zlokalizowane są w znacznej odległości od niego. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani do kontroli oraz eliminowanie potencjalnych negatywnych wpływów i tym samym do zabezpieczenia gazociągów przez szkodliwym napięciem przeniennym co wynika z zapisów ww. Rozporządzenia.

Każdorazowo dla przypadku skrzyżowania, zbliżenia linii elektroenergetycznej kablowej lub napowietrznej powyżej 15kV, zbliżenia magazynów energii / stacji transformatorowych oczekujemy przedstawienia analizy oddziaływania na stalowe rurociągi przesyłowe. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wymagane jest dobranie stosownych zabezpieczeń.

Projekt zagospodarowania terenu zgodnie z ww. wytycznymi należy przelać ponownie w dwóch egzemplarzach do OGP Gaz-System Oddział w Poznaniu w celu wydania uzgodnienia. Dopuszcza się przesłanie wniosku mailowo z załącznikiem graficznym – maksymalny format załącznika A3.

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek tel. 61-8544-361.

UWAGA:

Informujemy, że Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem, w tym również w zakresie gazociągu SGT DN1400.

W zakresie mogących występować w terenie innych sieci gazowych wypowiadają się odpowiednio:

- Właściwy miejscowo Oddział Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w zakresie ocen możliwości gazyfikacji oraz istniejącej sieci gazowej, której jest operatorem,
- PKN ORLEN SA Oddział PGNiG S.A. w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 15, w zakresie gazociągów i innych obiektów kopalnianych,
- PKN ORLEN SA Oddział PGNiG S.A. w Odolanowie, 63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 148, w zakresie sieci gazowej, której jest operatorem,
- EUROPOL GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie linii światłowodowej przebiegającej wzdłuż gazociągu SGT DN1400,
- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatację lub będące ich właścicielem.

Oddział w Poznaniu
Dyrektor
Grzegorz Kachelek