

OxS
czerpnio-wyrzutnia powietrza ścienna

2szt. OxC
przejście ścienne

min otwór
442x872mm


grawitacyjne
odprowadzenie
skroplin

OxC

przykład
do grubości ściany 37cm
(+10mm ze względu na odstęp urządzenia od ściany)

wycięcie
do
OxS

R0	Wydanie pierwsze.	30.09.2025	J.Z.	P.S
Revizja	Opis zmiany	Data	Wprowadził	Zatwierdził

inwestor ORLEN OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk		jednostka projektowa  METAL PROJEKT BP METAL PROJEKT SP. Z O.O. ul. Jugowicka 6B, 30-443 Kraków tel.: +123 464 709 www.metalprojekt.com.pl	
nazwa i adres inwestycji Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku produkcyjnego (hala konfekcji) na terenie Zakładu Orlen OIL w Trzebini. Magazyn WGOT – remont instalacji grzewczych		metoda rzutowania 	branża sanitarna
projektant mgr inż. Piotr Rutowicz	nr uprawnień SWK/0271/PBS/15	podpis 	stadium PW
opracował mgr inż. Piotr Rutowicz	nr uprawnień SWK/0271/PBS/15		skala -
sprawił mgr inż. Paweł Kwiecień	nr uprawnień SWK/0245/PBS/19		data rewizji "0" 30.09.2025
tytuł rysunku Montaż ścienny jednostek odzysku ciepła		symbol projektu OR-0001-PW02-I-001 Format 297x500mm	nr rys. D-004 rewizja R0