

1.89	Złączka oc. N8 wkr. równoprzelot. 1" - PN-76/H-74392	2
1.88	Kołnierz DN50 PN16 z gwintem wewn. 1"	1
1.87		
1.86	Złączka oc. N4 nakr/wkr redukcyjna 3"/2" - PN-76/H-74392	1
1.85	Trójnik DIN 2615-1-60,3x2,9-60,3x2,9 S-F	2
1.84	Kołnierz DN50 PN16 typ 01/B wg PN-7005-1	11
1.83	Rura D1-CZ-A1-R35 60,3x3,6 -PN-80/E-74219	12m
1.82	Łuk DIN2605-1-90-3-60,3x2,9	6
1.81	Przylącze oparów aluminiowe "Kamlök" A3" + pokrywa DC3"	1
1.80	Zawór oddechowy OPW 523 UK -2"	1
1.79	Zawór oddech. OPW 523 UK Diesel-2"	1
1.78	Przerywacz płomienia PPD-01-Petroster	1
1.77	Bezp. p/detonacyjny PPD-02 w zabudowie kołn.- Petroster	2
1.76	Monoblok izolacyjny kołn. DN50 PN16	3
1.75	Przył. z gw wewn.R1" nr wyr. 729 300 90	2
1.74	Rękaw termokurczliwy BRUGG 75/22-300 nr wyr. 828 603 90	2
1.73	Rękaw termokurczliwy BRUGG 95/25/300 nr wyr. 828 604 90	4
1.72	Przylącze kołnierzowe SECON-X DN50 nr wyr. 701 204 02	6
1.71	Rurociąg oparów BRUGG - CNT 30/39 nr wyr. 721 311 91	10m
1.70	Rurociąg oparów BRUGG -SECON-X SEC 60/75 nr wyr. 700 204 91	45m
	Inst. oparów BRUGG SECON-X i CNT	

1.59	Złączka oc. N8 wkr. red. 2"/1/2" - PN-76/H-74392	2
1.58		
1.57	Monoblok izolacyjny kołn. DN40 PN16	2
1.56		
1.55	Łuk DIN2605-1-90-3-60,3x2,9	3
1.54	Rura D1-CZ-A1-R35 60,3x3,6 - PN-80/E-74219	2m
1.53	Kołnierz DN40 PN16 typ 01/B wg PN-7005-1	2
1.52		
1.51	Zwężka DIN2616-1-E-60,3x2,9-48,3x2,6	2
1.50	Kołnierz owalny DN40 z gwintem wewnętrznym	2
1.49		
1.48	Rękaw termokurczliwy BRUGG 95/25/300 nr wyr. 828 604 90	4
1.47	Przylącze z kołn. owalnym SECON-X DN40 nr wyr. 701 203 00	2
1.46		
1.45	Przylącze kołnierzowe SECON-X DN40 nr wyr. 701 203 02	2
1.44		
1.43	Uszczelnienie płaszcz zewn. DN40 nr wyr. 701 303 10	4
1.42		
1.41	Rurociąg ssący paliwa BRUGG -SECON-X SEC 48/63 nr wyr. 700 203 91	25m
1.40		
	Instalacja ssąca BRUGG SECON-X	

1.31	Rura D1-CZ-A1-R35 88,9x4,0 - PN-80/E-74219	2m
1.30	Łuk DIN2605-1-90-3-88,9x3,2	2
1.29	Zwężka DIN2616-1-E-114,3x3,6-88,9x3,2	2
1.28	Monoblok izolacyjny kołnierzowy DN80 PN16	2
1.27	Łuk DIN2605-1-90-3-114,3x3,6	4
1.26	Kołnierz DN80 PN16 typ 01/B wg PN-7005-1	2
1.25	Kołnierz DN100 PN10 typ 01/B wg PN-7005-1	2
1.24	Szybkozłącze aluminiowe "Kamlök" A3" + pokrywa DC3"	2
1.23	Rękaw termokurczliwy BRUGG 180/60/300 nr wyr. 828 607 90	4
1.22	Przylącze kołnierzowe SECON-X DN80 nr wyr. 701 205 10	4
1.21	Uszczelnienie płaszcz zewnętrznego DN100 nr wyr. 701 306 10	4
1.20	Rurociąg zlewowy BRUGG -SECON-X SEC 98/120 nr wyr. 700 206 91	40m
	Instalacja zlewowa BRUGG SECON-X	

1.16	Obejma zbiornika + kotwy (wg części konstrukcyjnej)	5 kpl.
1.15	Ochrona katodowa zbiorników paliw	kpl.
1.14	Szybkozłącze aluminiowe "Kamlök" A2" + pokrywa DC2" (króciec odwodnienia komory zbiornika)	2
1.13	Szybkozłącze aluminiowe "Kamlök" A2" + pokrywa DC2" z dławikiem Ex na przewód el. (króciec monitoringu zbiorników)	1
1.12	Dławik elektryczny typu "jeż" dla przepustu AROT 75	4
1.11	Elementy stelaża masztów oddechowych	kpl.
1.10	System kontr.-pom. Veeder Root TLS4: centralka systemu kontr.-pom., sonda pomiarowa paliw - 2 szt., sonda pomiarowa LPG + kieszeń montażowa, moduł wej / wyj, bariera iskrobezpieczna, czujnik cieczy / oparów - kpl., puszka Ex - 4 szt.	kpl.
1.9		
1.8	Studnia centralnego zlewu stalowa podziemna dopasowana do pokrywy WAD III E 400 kN z przepustami z rur stalowych (2 króćce zlewowe + VRS)	1
1.7a	Pokrywa najazdowa WAD III E 400 kN 1400x740 bez wieńca betonowego na siłownikach	1
1.7	Pokrywa najazdowa WAD III E 400 kN 1400x740x250 mm z wieńcem bet. na siłownikach	2
1.6	Studzienka najazdowa zbiornika z przepustami z rur stalowych (otwór 1400 x 740 mm)	2
1.5	Studzienka odmierzacza 2/4 z blachy stalowej z przepustami z rur stalowych	1
1.4		
1.3	Odmierzacz paliw Gilbarco Veeder Root SK700-2 2/4 2-produkty, 4-węże, 2-węże z VRS - 4 x Q = 40 dm3/min z ramą montażową	1
1.2		
1.1	Zbiornik magazynowy podziemny 2-płaszczowy, 2-komorowy V=60m3 (40+20), monit. suchy. Wyk. wg standardu Orlen	1
	Instalacja paliw	

Nr	Element	Ilość
----	---------	-------

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PAWILONU STACJI PALIW, ,120.0 WIATY STACJI PALIW, POWIERZCHNI UTWARDZONEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES INWESTYCJI:	59-140 Chocianów, obręb ewid. : 0003 Chocianów jednostka ewid. : 021601_4 Chocianów dz. ewid.: 530		
INWESTOR:	 ORLEN S.A. ul. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK		
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTANT:	inż. Grzegorz Jaworski upr. do proj. w specj. instalacyjnej nr 265/02/DUW		
SPRAWDZAJACY:	mgr inż. Jan Podwórny upr. do proj. w specj. instalacyjnej nr 319/98/UW		
RYSUNEK:	ZESTAWIENIE ZBIORCZE		NR RYS.:
	- PALIWA		T-09
DATA:	15.12. 2025	SKALA:	-