

2.33		
2.32	Elektrozawór fazy gazowej 3/4"	1
2.31	Elektrozawór fazy ciekłej 3/4"	1
2.30	Taśma lokalizacyjna żółta	60m
2.29	Zwężka DN25/20	1
2.28	Bezpiecznik zrywający węża nalewczego gazu propan-butan	2
2.27	Konstr. wsporcza odmierzacza LPG	1
2.26	System detekcji gazu Gazex MD2.z + 2 głowice + sygnalizator optyczny i akustyczny	kpl.
2.25	Zawór nadmiernego wypływu międzykołnierzowy DN50, PN40	1
2.24	Bezpiecznik zrywający 3/4"	2
2.23	Przepust AROT DVK 110	60m
2.22	Przyłącze do spawania Brugg 22/33	2
2.21	Przyłącze do spawania Brugg 30/40	2
2.20	Rurociąg fazy gazowej Brugg Flexwell LPG DN20	30m
2.19	Rurociąg fazy ciekłej Brugg Flexwell LPG DN25	30m
2.18	Manometr 0-4 MPa	1
2.17	Filtr międzykołnierzowy DN50, PN40	1
2.16	Monoblok izolacyjny kołn.DN20,PN40	1
2.15	Monoblok izolacyjny kołn.DN25,PN40	1
2.14	Monoblok izolacyjny kołn.DN50,PN40	1
2.13	Kurek kulowy DN50, PN40	1
2.12	Kurek kulowy DN20, PN40	1
2.11	Zawór hydrostatyczny Rego 3127	4
2.10	Kurek kulowy DN25, PN40	3
2.9		
2.8	Zawór zwrotny DN25, PN40	1
2.7	Zawór nadmiarowo-upustowy DN25,PN40 Corken	1
2.6	Ochrona katodowa zbiornika LPG	kpl.
2.5	Obejma zbiornika / kotwy - wg cz. konstrukcyjnej	kpl.
2.4	Odmierzacz gazu ADAST 2-wężowy z preselekcją (przygotowany do samoobsługi)	1
2.3	Agregat pompowy Corken ZP-150 5,5kW z osprzętem (manometry + podkł. antywibracyjne) i ramą montażową	1
2.2	Studzienka nazbiornikowa dla całości osprzętu z podstawą montażową	1
2.1	Zbiornik podziemny gazu o średn. 1,6 m i pojemn. V=10m³, pokrywa z kompletem armatury, dostosowana do montażu sondy i pompy Corken. Zbiornik zaazotowany z kompletem zaworów i rurami wyrzutu gazu	1
	Instalacja gazu propan-butan	

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PAWILONU STACJI PALIW, ,120.0 WIATY STACJI PALIW, POWIERZCHNI UTWARDZONEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES INWESTYCJI:	59-140 Chocianów, obręb ewid. : 0003 Chocianów jednostka ewid. : 021601_4 Chocianów dz. ewid.: 530		
INWESTOR:	ORLEN S.A. ul. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK		
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTANT:	inż. Grzegorz Jaworski upr. do proj. w specj. instalacyjnej nr 265/02/DUW		
SPRAWDZAJACY:	mgr inż. Jan Podwórny upr. do proj. w specj. instalacyjnej nr 319/98/UW		
RYSUNEK:	ZESTAWIENIE ZBIORCZE - LPG		NR RYS.:
			T-10
DATA:	15.12. 2025	SKALA:	-