

Zakres rzeczowy do wykonania remontu instalacji odgromowej na budynku Orlen Serwis, Energomedia:

1. Demontaż przewodów odgromowych na dachu przy użyciu podnośnika montażowego mb. 350
2. Demontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z ciągów pionowych przy użyciu podnośnika montażowego mb. 120
3. Montaż instalacji odgromowej na dachu na wspornikach dachowych i w ciągach pionowych przy użyciu podnośników montażowych mb. 470
4. Łączenie przewodów odgromowych złączkami krzyżowymi przy użyciu podnośnika montażowego szt.74
5. Montaż złączy rynnowych w instalacji odgromowej przy użyciu podnośników montażowych szt. 68
6. Montaż złączy kontrolnych w instalacji odgromowej szt.12
7. Montaż złączy przelotowych przy użyciu podnośnika montażowego szt. 24
8. Sporządzenie metryki urządzenia odgromowego kpl.1
9. Wykonanie pomiarów instalacji uziemiającej kpl.1

Jedlicze 2026.08.05