

ZAKRES PRAC 1968415

Kompleks	Kwasu Tereftalowego
Zakład	PTA we Włocławku
Instalacja	PTA
Lokalizacja (Działka)	

Nr technologiczny obiektu	E_ENERGIELEKTRONIKA
Nazwa obiektu	E_ENERGIELEKTRONIKA
Numer rejestracyjny	

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
996	27P996EE.INS01	

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na : 1 (12h) zmianę(y)

	DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA														
I	Nr fabryczny: Nr inwentarzowy: Bateria akumulatorów zbudowana ze 105 ogniw 3 GroE 75 (75Ah/10h) 1100kG (03UBT-11/12, 03UBT-13, 04UBT-11/12) -3szt. Bateria akumulatorów zbudowana ze 105 ogniw 5 GroE 125 (125Ah/10h) 1600kG (04UBT-13) -1szt.														
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): <table><tr><td>Lp</td><td>Czynność</td><td>Opis</td></tr><tr><td>1</td><td>INNE</td><td>Demontaż istniejących baterii akumulatorów w stacji</td></tr><tr><td>2</td><td>INNE</td><td>Montaż nowych baterii akumulatorów.</td></tr><tr><td>3</td><td>INNE</td><td>Próby rozładowcze</td></tr></table>			Lp	Czynność	Opis	1	INNE	Demontaż istniejących baterii akumulatorów w stacji	2	INNE	Montaż nowych baterii akumulatorów.	3	INNE	Próby rozładowcze
Lp	Czynność	Opis													
1	INNE	Demontaż istniejących baterii akumulatorów w stacji													
2	INNE	Montaż nowych baterii akumulatorów.													
3	INNE	Próby rozładowcze													
III	Zakres prac nie limituje odbiór instalacji														
IV	Potrzebne materiały i części zamienne <table><tr><td>Materiał</td><td>Zabezpieczający</td><td>Wymagane dokumenty odbiorowe</td></tr><tr><td>Bateria akumulatorów 220VDC 3 GroE 75</td><td>ORLEN S.A.</td><td></td></tr><tr><td>Bateria akumulatorów 220VDC 5 GroE 125</td><td>ORLEN S.A.</td><td></td></tr></table>			Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe	Bateria akumulatorów 220VDC 3 GroE 75	ORLEN S.A.		Bateria akumulatorów 220VDC 5 GroE 125	ORLEN S.A.				
Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe													
Bateria akumulatorów 220VDC 3 GroE 75	ORLEN S.A.														
Bateria akumulatorów 220VDC 5 GroE 125	ORLEN S.A.														
V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): Narzędzia monterskie, samochód skrzyniowy 3,5t, mierniki elektryczne , opornica rozładowcza.														
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni: <table><tr><td>Imię i nazwisko</td><td>Telefon</td><td>Mail</td></tr><tr><td>RADOSŁAW WALCZEWSKI</td><td>605-188-471</td><td>radoslaw.walczewski@orlen.pl</td></tr></table> Warunki techniczne realizacji prac			Imię i nazwisko	Telefon	Mail	RADOSŁAW WALCZEWSKI	605-188-471	radoslaw.walczewski@orlen.pl						
Imię i nazwisko	Telefon	Mail													
RADOSŁAW WALCZEWSKI	605-188-471	radoslaw.walczewski@orlen.pl													

	Prace muszą być wykonywane przez pracowników Wykonawcy posiadających , odpowiednie przygotowanie zawodowe i doświadczenie zawodowe. Wszelkie usterki i uwagi powinny zostać natychmiast zgłoszone i usunięte.													
VII	Warunki techniczne odbioru prac: Baterie akumulatorów muszą być sprawne i osiągnąć wymagane parametry napięciowe i pojemnościowe. Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - protokoły z wykonanych pomiarów, - raport zbiorczy z testów, Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Imię i nazwisko</th><th>Telefon</th><th>Mail</th></tr> <tr> <td>Okoniewicz Paweł</td><td>+48242568671</td><td>pawel.okoniewicz@orlen.pl</td></tr> <tr> <td>JAKUB CYBULSKI</td><td>24 256-53-36</td><td>jakub.cybulski@orlen.pl</td></tr> </table>				Imię i nazwisko	Telefon	Mail	Okoniewicz Paweł	+48242568671	pawel.okoniewicz@orlen.pl	JAKUB CYBULSKI	24 256-53-36	jakub.cybulski@orlen.pl	
Imię i nazwisko	Telefon	Mail												
Okoniewicz Paweł	+48242568671	pawel.okoniewicz@orlen.pl												
JAKUB CYBULSKI	24 256-53-36	jakub.cybulski@orlen.pl												
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Nazwa pliku</th><th>Opis</th><th>Utworzył</th><th>Data utworzenia</th></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>				Nazwa pliku	Opis	Utworzył	Data utworzenia						
Nazwa pliku	Opis	Utworzył	Data utworzenia											
IX	Informacja o odpadach poremontowych <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Kod</th><th>Nazwa odpadu</th><th>Ilość</th><th>J.M.</th><th>Wytwórca Odpadu</th></tr> <tr> <td>16 06 01*</td><td>Baterie i akumulatory ołowiowe</td><td>4 900,00</td><td>KG</td><td>Wykonawca</td></tr> </table>				Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	4 900,00	KG	Wykonawca
Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu										
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	4 900,00	KG	Wykonawca										

Opracowujący
Radosław Walczewski

2026-03-12

Podpis data

Akceptujący
Jakub Cybulski

2026-03-31

Podpis data

Zatwierdzający
Paweł Kaleta

2026-03-31

Podpis data