

WYKAZ MONTAŻOWY

Linia 110 kV Maszewo - Płock

Napięcie linii:	110 kV
Długość linii:	11,0285 km
Słupy kratowe serii:	B2
Fundamenty:	prefabrykowane
Izolacja:	kompozytowa

Przewody fazowe:	Al-L-6 240 mm ²
Przewody odgromowe:	istn.

istn

Přezkopy odgromové OP.GW: OP.GW-DAB 72E9 (AA/IACS-29/29)
OP.GW-DAB 72E9 (AA/IACS-72/36)

OPGW-DAB / ZE9 (AAVACS-72/36)

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**
28. 05. 2015 KIEROWNIK BUDOWY
Data
Podpis *Krzysztof Jeliński*

upr. WKP/00103/OWOE/05

ENERGO TEL PROJEKT	
Symbol	ETP-1160
Wykaz 1	Ark. 1/2

ETP-1160

Wykaz 1 Ark. 1/2

[illegible]

