



23/2

18/1



18

23/10

23/13

T720648 Wola Wodzyńska
obw. 1 (11 odb, 80A gF)
tr. 160 kVA

- Do wybudowania:
- na słupie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy;
 - przyłącze kablowe min. 4x70 mm², dł. ok 240 m;
 - złącze P1.



0 25 50 100 Metry

4xAL25

02-4-6-48-14/-10

4xAL25

02-4-6-48-13/-10

23/9

4xAL25

T720648-01-5/-10

4xAL50

23/6

23/7