



Параметры		Результаты испытаний образцов Экспериментальные данные				Порядок испытаний образцов			
Производительность $G, \text{кг/ч}$		103776							
Поверхность нагрева $F, \text{м}^2$		632		568					
Давление на входе и на выходе МПа (кгс/см ²)	рабочая, P	0,5/5		2,3/23					
	расчетная, P_p	1,5/15		3,3/23		0,5/5		1,2/12	
	среднее при гидравлическом испытании $P_{гид}$	10/100		10/100		0,8/8		1,9/19	
Температура °C	рабочая	на входе		350		158		180	
	средняя	на выходе т. вых.		500		280		450	
	расчетная стенка т.р	615		460		460		460	
среда		парон, фракция 500°C							
Характеристика среды		взрывоопасная							
Прибавка на коррозию, мм		3							
Количество потоков		2		4		4		1	
Геометрические размеры, мм	длина	23475							
	ширина	4028							
	высота	15280							

Технические требования

1. Материал, изготовление, сварка, испытание
контроль, приемка, поставка в соответствии с требо-
ваниями РД 26-02-80-88 группы изделий 1 и инструкции
на сборку и сварку элементов НЭБД ВНИИПТХД.

2. Контроль сварных швов-100%.

3. Изделие на монтаж поставляется частями
свальной комплектационной ведомости ПЗ-554 00 00 00 00

4. Узлы змеевика окрасить грунтовкой ГФ-0119
пост 23343-78, VII-У1.

5. Змеевик на монтаже гидротестовать давлением $P_{гг} = 10 \text{ МПа}$ (100 кгс/см^2), пароперегреватель из труб 83×6 - $P_{гг} = 1,9 \text{ МПа}$ (19 кгс/см^2), пароперегреватель из труб 114×6 - давлением $P_{гг} = 0,8 \text{ МПа}$ (8 кгс/см^2). После гидротестовки воду слить, змеевик прожечь воздухом. Испытание конвекционных змеевиков производить до начала их монтажа в печь.

6. Четвертый разработан на основании та же проект:
ПКТ-701.01.000.80, ПКТ-701.02.000.80 в инвентаризации.
2. Москва и протокола №35 от 17 июня 1992г. 2-й
Министерства СССР и ЦСР

7. Технологические практики допускаются не
срочно

8. * Размеры для справок.

						ПЗ-594. 00.00.00 СЕ					
						ЭНЕРВИК					
						продуктовый					
						ЛЕНЧ ПКТ-701					
						ГОРЮЧИХ КРЕТОС					
								ЛИМТ		ЛИМЕНО	
								18W3		1:4"	
								1992		4799, 24KPO.	