

(Page 1 of 1)

S2-00482 Kozin
obw 2 (19 odb, 80A)
tr. 100 kVA

Do wybudowania:

- na słupie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy;
- przyłącze kablowe min. 4x35 mm², dł. ok 80 m;
- złącze P1.

Scale: 0 10 20 40 Metry

(Page 1 of 1)

S2-00482 Kozin
obw 2 (19 odb, 80A)
tr. 100 kVA

Do wybudowania:

- na słupie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy;
- przyłącze kablowe min. 4x35 mm², dł. ok 80 m;
- złącze P1.

Scale: 0 10 20 40 Metry

-
- (Page 1 of 1)
- S2-00482 Kozin
obw 2 (19 odb, 80A)
tr. 100 kVA
- Do wybudowania:
- na słupie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy;
 - przyłącze kablowe min. 4x35 mm², dł. ok 80 m;
 - złącze P1.
- Scale: 0 10 20 40 Metry

