

ZAKRES PRAC 1904989

Kompleks	Kwasu Tereftalowego
Zakład	PTA we Włocławku
Instalacja	PTA
Lokalizacja (Działka)	PTA

Nr technologiczny obiektu	P1141B
Nazwa obiektu	POMPA_ODZYSKU_KONDENSATU_Z_D1141
Numer rejestracyjny	

MPK	Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)	Nr Czynności Zlecenia Naprawy
996	26P996WM.KOM01	

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na : 1 (12h) zmianę(y)

	DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA														
I	Nr fabryczny: Nr inwentarzowy: 1470497 POMPA ODŚRODKOWA, produkcji firmy EBARA Corporation, typ fabryczny 40X25IFWM1612, rok produkcji 2009, Nr technologiczny : P 1141B Nr fabryczny: R070931501.2/2, parametry: Moc nom. 1,2 KW, Obroty nom. 1 450 1/min, Ciś. ssania -0,008 MPa(g), Ciś. tł. 0,189 MPa(g), NPSH: 2m, Wysokość podnoszenia: 20m, Wydajność: 2,4 m3/h, Medium: KONDENSAT, Temperatura tłoczenia: 90stC, Napęd: Silnik.														
II	Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności): <table><tr><td>Lp</td><td>Czynność</td><td>Opis</td></tr><tr><td>1</td><td>Remont bieżący pompy</td><td>Remont pompy.</td></tr></table>			Lp	Czynność	Opis	1	Remont bieżący pompy	Remont pompy.						
Lp	Czynność	Opis													
1	Remont bieżący pompy	Remont pompy.													
III	Zakres prac limituje odbiór instalacji														
IV	Potrzebne materiały i części zamienne <table><tr><td>Materiał</td><td>Zabezpieczający</td><td>Wymagane dokumenty odbiorowe</td></tr><tr><td>Łożyska 6305 SKF</td><td>ORLEN S.A.</td><td></td></tr><tr><td>Uszczelnienie LB500/035</td><td>ORLEN S.A.</td><td></td></tr><tr><td>P1141AB B-MANN</td><td></td><td></td></tr></table>			Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe	Łożyska 6305 SKF	ORLEN S.A.		Uszczelnienie LB500/035	ORLEN S.A.		P1141AB B-MANN		
Materiał	Zabezpieczający	Wymagane dokumenty odbiorowe													
Łożyska 6305 SKF	ORLEN S.A.														
Uszczelnienie LB500/035	ORLEN S.A.														
P1141AB B-MANN															

V	Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): 1. Narzędzia ręczne. 2. Klucze dynamometryczne z ważnym świadectwem kalibracji. 3. Zestaw laserowy do osiowania. 4. Zawiesia, szekle, wciągniki ręczne. 5. Samochód dostawczy do transportu części zamiennych i pomp. 6. Wózek widłowy. 7. Podkłady drewniane. 8. Nagrzewnica indukcyjna do łożysk. 9. Ściągacze do łożysk. 10. Wyważarka LSB z ważną legalizacją. 11. Ręczne narzędzia pomiarowe z ważną legalizacją (średnicówki, mikrometry). 12. Poziomice. 13. Elementy BHP do oznaczania i wygradzania miejsca pracy. 14. Skrzynie drewniane na odpady metalowe „złom”.																
VI	Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni: <table border="1" data-bbox="220 632 1476 695"> <tr> <th>Imię i nazwisko</th><th>Telefon</th><th>Mail</th></tr> <tr> <td>JEŻEWSKI DANIEL</td><td>242568550</td><td>daniel.jezewski@orlen.pl</td></tr> </table> Warunki techniczne realizacji prac Wykonanie szkoleń pracowników zgodnie z wytycznymi BHP ORLEN S.A. Realizacja prac zgodnie z zakresem i wskazanym terminem. Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. obowiązującymi na terenie Zamawiającego zawartymi w Kompleksowym Systemie Prewencji. Realizacja prac i umowy w oparciu o OWZ. Prowadzenie dokumentacji remontowej, udział w spotkaniach remontowych.	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	JEŻEWSKI DANIEL	242568550	daniel.jezewski@orlen.pl										
Imię i nazwisko	Telefon	Mail															
JEŻEWSKI DANIEL	242568550	daniel.jezewski@orlen.pl															
VII	Warunki techniczne odbioru prac: Protokół odbioru technicznego wraz z zakresem wykonanych prac oraz listą części zamiennych wymienionych, dziennik budowy, karty pomiarowe, protokół z osiowania, protokół z wyważania rotora. Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: 1. Protokół techniczny odbioru Protokół odbioru technicznego wraz z zakresem wykonanych prac oraz listą części zamiennych wymienionych, dziennik budowy, karty pomiarowe, protokół z osiowania, protokół z wyważania rotora. Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona: <table border="1" data-bbox="220 1283 1476 1377"> <tr> <th>Imię i nazwisko</th><th>Telefon</th><th>Mail</th></tr> <tr> <td>KRZYSZTOF KOTLAREK</td><td>+48242022315</td><td>krzysztof.kotlarek2@orlen.pl</td></tr> <tr> <td>MICHAŁ WASILEWSKI</td><td>+48665554282</td><td>michal.wasilewski2@orlen.pl</td></tr> </table>	Imię i nazwisko	Telefon	Mail	KRZYSZTOF KOTLAREK	+48242022315	krzysztof.kotlarek2@orlen.pl	MICHAŁ WASILEWSKI	+48665554282	michal.wasilewski2@orlen.pl							
Imię i nazwisko	Telefon	Mail															
KRZYSZTOF KOTLAREK	+48242022315	krzysztof.kotlarek2@orlen.pl															
MICHAŁ WASILEWSKI	+48665554282	michal.wasilewski2@orlen.pl															
VIII	Do niniejszego zakresu załączono: <table border="1" data-bbox="220 1461 1476 1787"> <tr> <th>Nazwa pliku</th><th>Opis</th><th>Utworzył</th><th>Data utworzenia</th></tr> <tr> <td>Wytyczne Biura Techniki 4-2015 edycja 4.pdf</td><td>Wytyczne Biura Techniki 4-2015 edycja 4</td><td>JEZEWSKID</td><td>21.11.2024</td></tr> <tr> <td>PTA_RP_2026_P1141A_B_ZAKRES PRAC.pdf</td><td>PTA_RP_2026_P1141A_B_ZAKRES PRAC</td><td>JEZEWSKID</td><td>13.11.2024</td></tr> <tr> <td>4_2015 Wytyczne szczegółowe dla Wykonawców połączeń kołnierzych na rurociągach i aparatach..pdf</td><td>4_2015 Wytyczne szczegółowe dla Wykonawców połączeń</td><td>JEZEWSKID</td><td>21.11.2024</td></tr> </table>	Nazwa pliku	Opis	Utworzył	Data utworzenia	Wytyczne Biura Techniki 4-2015 edycja 4.pdf	Wytyczne Biura Techniki 4-2015 edycja 4	JEZEWSKID	21.11.2024	PTA_RP_2026_P1141A_B_ZAKRES PRAC.pdf	PTA_RP_2026_P1141A_B_ZAKRES PRAC	JEZEWSKID	13.11.2024	4_2015 Wytyczne szczegółowe dla Wykonawców połączeń kołnierzych na rurociągach i aparatach..pdf	4_2015 Wytyczne szczegółowe dla Wykonawców połączeń	JEZEWSKID	21.11.2024
Nazwa pliku	Opis	Utworzył	Data utworzenia														
Wytyczne Biura Techniki 4-2015 edycja 4.pdf	Wytyczne Biura Techniki 4-2015 edycja 4	JEZEWSKID	21.11.2024														
PTA_RP_2026_P1141A_B_ZAKRES PRAC.pdf	PTA_RP_2026_P1141A_B_ZAKRES PRAC	JEZEWSKID	13.11.2024														
4_2015 Wytyczne szczegółowe dla Wykonawców połączeń kołnierzych na rurociągach i aparatach..pdf	4_2015 Wytyczne szczegółowe dla Wykonawców połączeń	JEZEWSKID	21.11.2024														
IX	Informacja o odpadach poremontowych																

	Kod	Nazwa odpadu	Ilość	J.M.	Wytwórca Odpadu
	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	5,00	KG	Wykonawca
	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5,00	KG	Wykonawca
	15 02 02*	Czysciwo zaolejone	5,00	KG	Wykonawca
	17 04 05	Zelazo i stal	5,00	KG	ORLEN S.A.

Opracowujący

Akceptujący

Zatwierdzający

Daniel Jeżewski

Jakub Cybulski

Witold Małkiewicz

2024-11-21

2025-01-21

2025-02-19

Podpis data

Podpis data

Podpis data