

Manufacturer	cheminių įrengimų gamykla	Tube set diameter, m	1,2	Heat ex. area, m²	160
Location	OL_NPG_GP-2_MGPK_S-300	Tube set capacity, m³		Tube material	OLT35K
Notes:	Paskirstymo kameros viršutinio atvamdžio prielajos įvirinimo vidinėje siūlėje nesulydymas. 2007.10.09 Atlikta vamzdinio pluošto 32% (317vnt.) patikra sūkurinių srovių metodu "EC works". Apatinėje dalyje vamzdeliai paveikti išorinės korozijos20÷70%. Turėjo būti užkalti 7 vamzdeliai. Sekančios VA metu planuojama 100 proc. patikra. 2012.05.16 Sutvarkytas persriegiant korpuso gaubto viršutinės prielajos ir kamščio sriegis. Planuojama perskaičiuoti korpusą prie 23,3bar, 180°C. 2012 metų EC ataskaitos galimai sumaišytos su TK-315/2.				

[illegible]

Flanšas	A	2	250	40	2*3	Camprofile	274	312	12	M30	190	SA 193 GrB7	1100 [N-m]
Flanšas	B	2	300	40	2*3	Camprofile	325	363	16	M30	190	SA 193 GrB7	1100 [N-m]
1. Paskirstymo kameros dangtis	C	1	1200	25	2*3	Camprofile	1254	1289	56	M27	250	SA 193 GrB7	800 [N-m]
3. Paskirtymo kamera	D	2	1200	25	2*3	Camprofile	1254	1289					
2. Paskirstymo kamera	D	2	1200	25	2*3	Camprofile	1254	1289	56	M27	320	SA 193 GrB7	800 [N-m]
5. Korpuso dangtis	E	1	1300	25	2*3	Camprofile	1350	1380	60	M27	280	SA 193 GrB7	800 [N-m]
4. Plaukiojanti galvute	F	1	1200	25	2*3	Camprofile	1164	1190	52	M24	430	SA 437 GrB4B	550 [N-m]
										andriusju		12212015	Page 1 of 1