

ZAŁĄCZNIK 1 - BILANS OBICĄŻEŃ CHŁODNICZYCH

kondyg	nr pom	funkcja	powierzchnia	wysokość	kubatura	okno	strona świata	ściana zewn	ściana wewn	podłoga nad niechłodz	strop pod niechłodz	dach	ilość osób	obciążenie chłodnicze
						pow		pow	pow					
-	-	-	m2	m	m3	m2	-	m2	m	m2	m2	m2	os	W
0	0.21	pom. biurowe	22,20	2,90	64,38	3,30	pn-zach	33,99	32,01		4,70	17,50	2	2829
						3,24	pn-wsch							
	0.24	pom. biurowe	24,16	2,90	70,06	4,35	pd	22,44	17,49		8,96	15,20	2	2965
	0.25	pom. wypoczynku	20,36	2,90	59,04	4,35	pd	13,53			11,50	3	2518	
	0.29	pom. biurowe	15,43	2,90	44,75	4,35	pd	12,21			8,22	1	2420	
	0.30	pom. biurowe	21,75	2,90	63,08	1,80	pd	23,10	18,81			5,72	1	2876
						1,65	pd							
						1,65	pd-wsch							
1	1.01	sala konferencyjna	74,98	2,80	209,94	2,88	pd	104,56	36,96	74,98		74,98	26	11193
						2,88	pd							
						7,02	pn-zach							
						0,72	pn-zach							
						0,72	pn-zach							
						0,72	pn-zach							
	1.08	pom. biurowe	33,37	2,80	93,44	4,32	pd	34,40	42,90			33,37	2	5552
						4,32	pd							
	1.09	pom. biurowe	21,21	2,80	59,39	2,16	pd	21,50	16,50			21,21	2	2995
						2,16	pd							
	1.10	pom. biurowe	22,04	2,80	61,71	2,16	pd	24,94	17,49	22,04		22,04	7	2922
0,72						pn-wsch								