

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach technicznych w Oddziale w Koszalinie, Koszalin, Koszalin gmina miejska, ul. Morska nr domu: 10, Zadanie: 1 Wymiana uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach technicznych w Oddziale w Koszalinie OBCZP/50/26018
2. Termin realizacji: **30 dni od zawarcia umowy**
3. Miejsce dostawy: EOP Koszalin, RD Lębork, RD Kołobrzeg
4. Wymaga się, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe, pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń, od dystrybutora mającego swoją siedzibę w Polsce, a w przypadku braku jego siedziby w Polsce, mającego siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru (ang. European Economic Area, EEA).
5. Niedopuszczalne jest dostarczanie urządzeń, ich wyposażenia i akcesoriów montażowych pochodzących z nieautoryzowanych przez producenta kanałów sprzedażowych oraz realizowanie przedmiotu umowy w oparciu o dostawę urządzeń „odnowionych” (ang. refurbished).
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia.
7. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń o tych samych parametrach technicznych innego producenta.
8. Wykaz asortymentu objętego zamówieniem:

a) DAIKIN:

- **RZASG125MY 1szt.- RD Koszalin, ul. Morska 8**, - moc chłodnicza 12,1 kW, moc grzewcza 13,5 kW, moc grzewcza 13,5 kW, zakres pracy dla chłodzenia od -15°C do +46°C, zakres pracy dla grzania od -15°C do +15,5°C, urządzenie inwerterowe, czynnik chłodniczy R32
- **FCAG60 – 2 szt.-** jednostka kasetonowa, moc chłodnicza 6,00 kW, moc grzewcza 7,00 kW

b) DAIKIN FTXM35 / RXM35- RD Kołobrzeg, ul. Rolna 3 - klimatyzator ścienny o mocy 3,5 kW wykorzystujący czynnik R-32, moc grzewcza 4,0 kW, zakres pracy - chłodzenie -10°C- 50°C, zakres pracy - ogrzewanie -21°C- 18°C

c) DAIKIN FTXM50/ RZAG50- RD Lębork, ul. Krzywoustego 34- klimatyzator ścienny o mocy 5 kW, wykorzystujący czynnik chłodniczy R-32,