

A). Schemat jednokreskowy - planowany

STA 6 - 0487
Kłobia 6
ŻH 15
3xHASDI
3xASM-18N
Mostki ECOPA
Rożki
Skrzynia nN

Nr.ciagu SN 6 - 0036-06

Str.4b

59A/15

6xHASDI
1xLWP-S
3xASM-18N
Mostki
Rožki
E.13,5/12

Proj. RN III 24/4-100A W-S-H A2
 DE

Proj. kabel SN od stan. 59A/15 do 59A/23 typu - 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25mm² dl. ok. 1km

ECOPAS 70
6xHASDI
3xLWP-S
3xASM 18N
Mostki
Rožki
E-13,5/12

Proj. RUN III/24/4-100A

Proj. Wymiana przewodów AFL 35mm²
na EKOPAS CCST 3x50mm²

Proj.RUN III 24/4-20A
nr 913654

STA 6 - 0483
Kłobias 2

STS.20/100
3xHASDI
3xLWP
3xOWS-18
Mostki AAsXSn
Osłony OZZGU
Skrzynia nN

Proj. kabel SN 3xNA2XS(FL)2Y 1x70/25mm² dl. ok 100m

Uwaga!!!
skalowanie realizowane
w innym zadaniu

RN
916009

Proj. wymiana słupa
6xHASDI
3xASM-18N
Różki
E13,5/17,5 59A/

59A/23

59A/24

59A/25

59A/26

9A/27 //

Proj. Stacja. T960482 KŁOBIA 11 w nowej lokalizacji.
Proj. STNku.20/250.12/12
Proj. Rozdzielnica nn typu-RST-ST/400/A400/7x400

NA.STR.4c

Proj. Kabel SN 3xNA2XS(FL)2Y 1x70/25mm² ok.300m