


Firma:
ELVEN Sp. z o.o.
ul. ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Ełbląg
e-mail: elven@gvp.pl, tel. 516-383-743

Investor:
ENERGA-OPERATOR SA
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk


Projektował: mgr inż. Krystian Brandt Upř. WAM/0008PWCE/17	Podpis: 	Branża: Elektryczna
Opracował: Dariusz Chmura	Podpis: 	Data: 04.2026r.
Temat: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizowanego na działce ewid. 111/5 w obrębie Ośtaszewo		Faza: Projekt
Adres: Ośtaszewo, dz. nr 110/2, 111/4, 111/5 obręb 0005 Ośtaszewo, jedn. ewid. 221003_2 Ośtaszewo, powiat nowodworski, woj. pomorskie		
Nr Obi: OB/24/2503595	Nr warunków: P/25/077022	
Nazwa rysunku: Schemat jednokreskowy układu zasilania		
Skala:	Nr projektu: 02	Nr ark.: -

B/24/042786
proj. P2-Rs/LZV/F
(dz. 110/1, 110/3)

$I_k=377,2A$
 $I_a=160A$
 $I_k > I_a$




proj. P2-Rs/LZV/F
(dz. 111/4, 111/5)



$I_k=389,5A$
 $I_a=160A$
 $I_k > I_a$
 $\Delta U=7,04\% < 10\%$

B/24/042786
proj. KRSN-00/4R-NH2/F
Z6026093



(obw. 300 z T-5694)
proj. YAKXS 4x120
L~96m

(obw. 300 z T-5694)
proj. YAKXS 4x120
L~76m

(obw. 300 z T-5694)
proj. YAKXS 4x70
Kier. Z6026095

STAN ISTNIEJĄCY

ZAKRES PROJEKTOWANY



UJĘTY W PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIU

OB/24/2503595; P/25/077022

ZAKRES PROJEKTOWANY

WG ODREBNIEGO OPRACOWANIA

B/24/042786



proj. P2-Rs
relacji od Z6026093 do Z6026094
kabel eN w miejscu przecięcia odkopać
na odcinku ok. 2m i przelożyć do nowo

proj. złącza P2-Rs

UWAGA

- Ochrona od porażeń zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania
- Układ sieci TN-C
- * urządzenia przystosowane do plombowania
- po wybudowaniu urządzeń dokonać aktualizacji schematów oraz tabliczek opisowych (znaczników) relacji kablowych w proj. złączach P2-Rs i KRSN (B/24/042786)