

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5 i 5aa – Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2026 r., poz. 524), po spełnieniu wymagań zawartych w art. 30 ust. 2, 2a i 4b – Prawo budowlane, tutejszy organ administracji architektoniczno – budowlanej zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę złożonego przez Inwestora tj. ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w dniu 10.07.2026r., zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączam energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego; dz. nr 54/3, 54/19, 54/21, 54/23, 54/25, 55, 57/10 obr. ewid. 0014, jedn. ewid. 220901_1 Malbork.

Załączniki:

1. projekt instalacji elektrycznej – zał. nr 1 (wersja elektroniczna)

Z upoważnienia Starosty Malborskiego
p.o Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Grzegorz Lemański
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
adres do koresp.: Pan Wojciech Wołk (pełnomocnik inwestora) - eDoręczenie
- oraz:
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
 3. a/a

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (przetwarzanych) w związku z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2026 r., poz. 524) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2025 r., poz. 1691).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanym dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Malborku jest Starosta Malborski z siedzibą Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, nr tel. 55 6460400, nr fax 55 2723462, poczta elektroniczna: starostwo@powiat.malbork.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługującymi w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem - iod@powiat.malbork.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje zgodnie z RODO:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 - d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 - e) prawo do przenoszenia danych;
 - f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i w tym zakresie ich podanie ma charakter obowiązkowy.
11. Dane osobowe, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, przetwarzane są do czasu jej wycofania. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie.
12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Malbork, dn. 03.03.2026 r.

Starosta Malborski
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Znak sprawy: VI..6630.31.2026

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończoney w dniu 03.03.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 54/23 przy ul. Hallera w Malborku.
Lokalizacja:	Malbork, obręb 0014, dz. nr 54/3, 54/19, 54/21, 54/25, 55, 54/23, 57/10
Wnioskodawca:	ELEKTROMAL KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE WOJCIECH WOLK ul. Milenijna 6, 82-200 Nowa Wieś Malborska
Inwestor:	ENERGA OPERATOR S.A. UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130, 80-557 GDAŃSK, ODDZIAŁ OLSZTYN ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Przewodniczący:	Bożena Teska Główny specjalista
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	11.02.2026 r.
Charakterystyka:	PROJEKTANT: Wojciech Wołk, ul. Milenijna 6, 82-200 Nowa Wieś Malborska;

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE RD Kwidzyn 82-500 Kwidzyn ul. Łąkowa 38 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Projekt uzgodniono bez uwag.	Waldemar Sokołowski
2	Gazownia w Malborku 82-200 Malbork ulica Bolesława Chrobrego 30 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono - bez uwag.	Tadeusz Procyk
3	Energa OŚwietlenie Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

Dokument wygenerował(a): Bożena Teska, dn. 03-03-2026 08:25:34

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

4	ECO MALBORK SP. Z O.O 82-200 Malbork ul. Sikorskiego 39A elektroniczny	Stanowisko pozytywne ECO Malbork Sp. z o. o. uzgadnia projekt z następującymi uwagami: 1. O rozpoczęciu robót powiadomić ECO Malbork Sp. z o. o. drogą pisemną bądź elektroniczną na adres: ecomalbork@ecosa.pl. Powiadomienie należy przesłać na min. 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót. W powiadomieniu określić: termin rozpoczęcia robót, nazwę firmy wykonawczej, kontakt do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prac. 2. Przy skrzyżowaniach z istniejącą siecią ciepłowniczą należy zachować min. odległość 0,2 m między projektowanym uzbrojeniem a płaszczem HDPE sieci ciepłowniczej. 3. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do sieci ciepłowniczej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 4. Wszelkie uszkodzenia sieci ciepłowniczej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 5. Skrzyżowania z siecią ciepłowniczą przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru służbom technicznym ECO Malbork Sp. z o. o. Odbiór potwierdzić wpisem do dziennika budowy,	Tomasz Głuszkowski
5	Netia S.A Gdańsk 02-822 Warszawa ul. Poleczki 13 elektroniczny	Stanowisko pozytywne - prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego; - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami; - w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); - koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca; - Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;	Krzysztof Osiecki
6	ORANGE Polska S.A elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MALBORKU Sp. z o.o ul. Chrobrego 31 82-200 Malbork elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag.	Adam Boguszewicz
8	Światłowod Inwestycje Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
9	Urząd Miasta Malborka 82-200 Malbork Pl. Słowiański 5 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie nieobecny	
Wnioskodawca			ELEKTROMAL KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE WOJCIECH WOLK

Dokument wygenerował(a): Bożena Teska, dn. 03-03-2026 08:25:34

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Z upoważnienia Starosta Malborski
Bożena Teska Główny specjalista**

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Starosta Malborski
Dokumentacja projektowa nr
VI.6630.31.2026
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończonych w dniu: 03-03-2026
Z up. Starosty
Bożena Teska Główny specjalista
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Projekt.
YAKXS 4 x 240 mm²
od istn. T-5225
do projekt. KRSN-0/5R-NH2/F
dt. ≈ 210 m (247 mb)
+ St/Zn 25 x 4

UWAGI!

- Projektowane kable należy prowadzić na rzędnych docelowych.
- Jeżeli roboty kablówce będą realizowane po wykonaniu utwardzenia terenu, przejścia pod drogami, wjazdami itp. należy wykonywać bez naruszania nawierzchni za pomocą przecisków lub przewiertów w rurach typu SRS 160.


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZN/5758/24610MZI/2025/2503034/1, OBI/24/2503034

Tytuł rysunku:	PLAN ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO	
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa linii kablowej 0,4 kV dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na dz. nr 54/23 ul. gen. J. Hallera MALBORK	Skala 1:500
Projektował:	inż. Wojciech Wołk upr. nr POM/0147/PWOE/06	Rys. nr 1

LEGENDA

- Projektowany kabel 0,4 kV
- Projektowane złącze kablówce
- Rura osłonowa na kablu



Zagospodarowanie terenu dz. nr 54/23 według odrębnych projektów

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy Prawo budowlane, informuję że obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. Zgodnie z przepisami, w szczególności normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablówce. Projektowanie i budowa.”, obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie wpływa w istotny sposób na otoczenie obiektów budowlanych i ich zagospodarowanie.

Poświadczam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych.

inż. WOJCIECH WOŁK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr ewid. POM/0147/PWOE/06

Jerzy Jurczak

Elektronicznie podpisany przez Jerzy Jurczak
Data: 2026.02.06 11:30:24 +01'00'

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.1535.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Malborski Pl. Stawowski 17 82-200 Malbork
Wykonawca prac geodezyjnych	Geotras P.H.U. Jerzy Jurczak 82-200 Malbork, ul. Kwiatkowskiego 16 tel. 272-03-45, 502-404-174
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Nr 640.1535.2025.16589 z dnia: 04-02-2026 roku
Imię i nazwisko oraz numer zawodowych kierownika prac.	inż. Jerzy Jurczak Nr uprawnień: 18320 / 1,2 /

ID 6640.1535.2025 Ks.rob. 25233	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500	6.Granice działek ewidencyjnych wprowadzono na niniejszą mapę na podstawie danych numerycznych z EGiB.
Arkusz : 1 (1)	woj.pomorskie Miasto: Malbork –220901_1 Obręb: 0014 Działki ewidencyjne: 378/19, 57/10, 55, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/25, 54/34.	Geotras P.H.U. Jerzy Jurczak 82-200 Malbork, ul. Kwiatkowskiego 16 tel. 272-03-45, 502-404-174
1.Mapę wykonano na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie, oraz numerycznej mapy zasadniczej. 2.Osнова: pozioma – "2000/6", pionowa – PL-EVRF2007-NH. 3.Mapa aktualna na dzień: 31.12.2025 r. 4.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. 5.Zakres aktualizacji oznaczono linią przerywaną kolorem zielonym.	inż. Jerzy Jurczak Mapę wykonał:	inż. Jerzy Jurczak upr.18320 Kierownik pracy geodez.:

Energa-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Pełnomocnik:
Wojciech Wołk
Elektromal Kompleksowe
Usługi Elektroenergetyczne
ul. Milenijna 6
82-200 Nowa Wieś Malborska

Dotyczy wniosku, wystosowanego przez Energa-Operator S.A. reprezentowaną przez pełnomocnika: Pana Wojciecha Wołkę, z dnia 05.03.2026 r. (wpłynął dnia 06.03.2026 r., pismo eDoręczenia), ws. wydania opinii archeologicznej dla inwestycji związanej z planowaną budową linii kablowej niskiego napięcia, dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (obecnie w budowie), zlokalizowanego na dz. nr 54/23 obręb 0014 Malbork, inwestycja realizowana na dz. ew. 57/10, 54/25, 55, 54/23, 54/21, 54/19, 54/3 obr. 0014, gm. miasto Malbork.

Działając na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1292 z późniejszymi zmianami), Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z zasobami wojewódzkiej ewidencji zabytków informuje, że planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie obserwacji archeologicznej ujętej w MPZP pomiędzy ulicami: ul. Zapolskiej, ul. Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, ul. Rodziewiczówny, Armii Krajowej oraz ul. Bażyńskiego w Malborku (Uchwała Nr XIV/107/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 r.) oraz w zmianie MPZP pomiędzy ulicami: Zapolskiej, ul. Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, Rodziewiczówny, ul. Armii Krajowej oraz Bażyńskiego w Malborku uchwalonego uchwałą Nr XIV/107/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14.09.2007r. oraz uchwałą Nr XLI/373/2009 Rady Miasta Malborka z dnia 29.10.2009 r. (Uchwała Nr XXX/310/13 Rady Miasta Malbork z dnia 23 maja 2013 r.).

Ze względu jednak na zakres inwestycji, na terenie znacznie przekształconym, z istniejącymi instalacjami, tut. Urząd informuje, że nie zachodzi tu potrzeba przeprowadzania badań archeologicznych. Uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych nie jest wymagane.

Jednakże w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, na przedmioty co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, należy przerwać realizowane prace i powiadomić o znalezisku Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że przedmiotowa opinia dotyczy wyłącznie spraw ochrony zabytków (stanowisk) archeologicznych i nie zastępuje innych decyzji / uzgodnień / opinii dotyczących ochrony zabytków nieruchomych. W/w opinia nie zwalnia także inwestora z obowiązku realizacji inwestycji zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (stanowiącego akt prawa miejscowego), ustalającego zasady ochrony zabytków nieruchomych, w tym zabytkowych układów przestrzennych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.), dnia 06.03.2026 r. dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wys. 17 zł za udzielone pełnomocnictwo na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Piotr Klimaszewski
Kierownik Wydziału ds. Zabytków Archeologicznych

Otrzymują:

1. Energa-Operator S.A., pełnomocnik: Wojciech Wołk (pismo eDoręczenia),
2. a/a FG

Filip Gałas, Inspektor Ochrony Zabytków, 09.12.2025 r.

RPW/4525/2026 z dnia 06.03.2026 r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4,
- 2) W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
 - przez email: iod@zabytki.mail.pl lub
 - listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
- 3) przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa-ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:– podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),– inne upoważnione organy lub instytucje publiczne.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
- 7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postępowania administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i wynika z przepisów prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku, o ile z przepisów ustawy nie wynika prawny obowiązek udostępnienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków danych osobowych (w szczególności w związku z obowiązkami dysponenta zabytku o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.)
- 10) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DECYZJA NR 13/2026

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 889 ze zmianami) i ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1518) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1691 ze zmianami).

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.02.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2026 r.)
ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk w sprawie uzgodnienia budowy linii kablowej nN-0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Malborku ul. Hallera.

ZEZWAŁA SIĘ

na umieszczenie w działkach nr 54/21, 54/25 i 55 obr. 14 linii kablowej nN-0,4 kV prowadzącej do dz. nr 54/23 obr. 14 w Malborku zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie obejmuje umieszczenie:

- w dz. nr 54/21 linii kablowej YAKXS 4x240 mm² - L= 123,00 m
- w dz. nr 54/25 linii kablowej YAKXS 4x240 mm² - L= 64,00 m
- w dz. nr 55 linii kablowej YAKXS 4x240 mm² - L= 4,00 m

Warunki umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych:

1. Przejście przez drogę należy wykonać metodą minimalizująca konieczność naruszania jezdni np. przeciskiem, przewiertem. W przypadku braku możliwości wykonania prac metodą bezwykopową zarządca drogi wymagać będzie wydłużenia okresu gwarancji z 24 miesięcy na wykonane prace. Adnotacja taka zostanie ujęta w decyzji na zajęcie pasa drogowego i w protokole odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach.
2. Pas drogi gminnej, po wykonanych pracach związanych z umieszczeniem linii kablowej należy doprowadzić do stanu poprzedniego.
3. Inwestor zobowiązany jest do przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego z uwzględnieniem odpowiedniego zagęszczenia gruntu w granicach działek drogowych.
4. Lokalizacja uzgadnianych urządzeń w pasie drogowym nie może naruszyć urządzeń odwadniających i innych elementów technicznych drogi. **Linie kablową należy wykonać w rurze osłonowej na całej długości planowanej inwestycji.**
5. Projektowana linia kablowa przechodząca przez dojazdy i dojścia do posesji prywatnych, w taki sposób, aby nie zakłócić dostępu pieszego i komunikacji kołowej, dlatego termin prac należy uzgodnić również z właścicielami terenów przyległych.

6. **Przed przystąpieniem do robót Inwestor planowanej linii kablowej winien złożyć do Burmistrza Miasta Malborka wnioski o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego. W decyzji zostanie ustalona opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata roczna za umieszczenie urządzenia obcego.**
7. W przypadku kolizji projektowanej linii kablowej z ewentualną przyszłą rozbudową miejskiej infrastruktury technicznej zobowiązuje się Inwestora tej linii do jego przebudowy własnym kosztem i staraniem.
8. Zgodnie z art. 39 ust.3a pkt.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zmianami) Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
9. **W przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego będzie wpływało na ruch drogowy lub ograniczało widoczność na drodze albo powodowało wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych to roboty należy oznakować zgodnie z „Projektem organizacji ruchu” uwzględniającym korektę istniejącego w terenie oznakowania, który podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem tj. przez *Starostę Powiatu Malborskiego Przedmiotowy projekt będzie wymagany przy ubieganiu się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.***

U Z A S A D N I E N I E

ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk wnioskiem z dnia 11.02.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2026 r.) wystąpiła o wyrażenie zgody na umieszczenie:

- w dz. nr 54/21 linii kablowej YAKXS 4x240 mm² - L= 123,00 m
- w dz. nr 54/25 linii kablowej YAKXS 4x240 mm² - L= 64,00 m
- w dz. nr 55 linii kablowej YAKXS 4x240 mm² - L= 4,00 m

w działce nr 54/21, 54/25 i 55 obr. 14 w Malborku zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

W myśl art. 39 ust.1 ww. ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejszego przepisu nie stosuje się jednak do umieszczenia, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 34 ze zmianami) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.

Lokalizowanie powyższych urządzeń, w pasie drogowym, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Obowiązek uzyskania wnioskowanego zezwolenia wynika z artykułu 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zarządca drogi może odmówić wydania niniejszego zezwolenia wyłącznie, jeżeli umieszczenie urządzenia spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W niniejszym przypadku Zarządca drogi uznał, że zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zaprojektowanie, wykonanie linii kablowej nN-0,4 kV na dz. nr 54/21, 54/25 i 55 obr. 14 w Malborku ul. Hallera.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą wymienionych w decyzji warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego inwestor robót jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane w rozumieniu przepisów art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zmianami).
2. **Decyzja niniejsza nie uprawnia do rozpoczęcia robót w obszarze pasa drogowego dróg gminnych.**
3. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych Inwestor, przed przystąpieniem do robót, winien złożyć do Burmistrza Miasta Malborka wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
4. Od niniejszej Decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Malborka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 ze zmianami)

Burmistrz
Miasta Malborka

Marek Charzewski

Załącznik:

1. mapa w skali 1: 500

Otrzymują:

1. „ELEKTROMAL” Kompleksowe Usługi Elektroenergetyczne Wojciech Wołk
ul. Milenijna 6 Nowa Wieś, 82-200 Malbork
2. ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk
3. GKO a/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Malbork o danych kontaktowych:

1) adres do korespondencji: Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork;

2) tel.: (55) 629 04 24;

3) e-mail: magistrat@um.malbork.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. 55 629 04 03.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zmianami) oraz art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawniane, w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy, podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługują:

1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2) Prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia sprawy.

