



1. Kable energetyczne eNN i teletechniczne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS110 koloru niebieskiego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.

	Inst-Projekt Pracownia Projektowa NIP: 754-109-9725 45-475 Opole, ul. Orzechowa 31 tel.402-77-05			
Nazwa rysunku	Profil przyłączy gazu n/c dn40 (odc.6-6.1, 9-9.1, 10-10.1)			Skala
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci i przyłączy gazu n/c			1:100/100
Obiekt	Przyłącza gazu niskiego ciśnienia dn 40 PE			Data
Adres	Brzeg, ul.Włociańska 14A, 1, 3			08.2026
	Nazwisko i imię	Numer uprawnień	Podpis	Numer rysunku
Projektant:	mgr inż.ROZENA ŻUREK	46 / 95 / OP		8
Sprawdził:	mgr inż. GRAŻYNA JUROWICZ	350 / 94 / OP		
Opracował:	inż. Oleg konsak			