



1. Kable energetyczne eNN i teletechniczne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS110 koloru niebieskiego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.

 Inst-Projekt Pracownia Projektowa NIP: 754-109-9753 45-475 Opole, ul. Drzeczna 31 tel.402-77-05 			
Nazwa rysunku	Profil przyłączy gazu n/c dn40 (odc.12-12.1, 13-13.2, 14-14.2)		Skala
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci i przyłączy gazu n/c		1:100/100
Obiekt	Przyłącza gazu niskiego ciśnienia dn 40 PE		Data
Adres	Brzeg, ul.Platanowa 5,7,9		08.2026
	Nazwisko i imię	Nummer uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż.ROŻENA JUREK	46/95/OP	Nummer rysunku 9
Sprawdził:	mgr inż.GRZYŃNA JUROWICZ	350/94/OP	
Opracował:	inż. Oleg kosaik		