



proj. STN 13-20/400/II/R



- 1 - żerdź Em-12/20;
- 2 - poprzecznik krańcowy PKZ-3a/E
- 3 - łańcuch odciągowy ŁO2/2 - izol. kompozytowe
- 4 - zawieszenie przelotowe mostka ZM
- 5 - konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-50/E + obejma
- 6 - ogranicznik przepięć z odłącznikiem ASM 18NA+W3 + osłona przeciw ptakom
- 7 - przewód w osłonie BLL-T 70;
- 8 - transformator 250kVA
- 9 - konstrukcja do transformatora KTZ-3b/E
- 10 - 8x kabel YKXS 1x120 - połączenie główne transformator-rozłącznik SZ
- 11 - rura osłonowa arot 2xBE110 + BE75 anty UV;
- 12 - przekładniki prądowe do układu AMI
- 13 - szafka AMI (słupowa);
- 14 - uśtój SFP133 (2xpłyta PS-200+plyta ustojowa U85 + połączenie skręcane do SFP)
- 15 - uśtój SP33(2xpłyta PS-200+połączenie skręcane do SP33)
- 16 - rozłączniki bezp. słupowe 2 x SZ

		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH "SIECIOPROJEKT" Sp. z o.o. 10 - 804 Olsztyn ul. Rolna 241	
Nazwa rys/Obiekt:		WIDOK PROJ. STACJI TRANSFORMATOROWEJ Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nn 0,4 kV -zasilanie stacji ładowania pojazdów-	
Adres:		Tomaszkowo ul. Wodnika 3	
Skala:	bs	OBI/63/2500172	
Nr rys:	E-4	Projektant: mgr inż. Wojciech Wykowski upr. bud. nr WAM/0083/PWOWE/13	
Data:	05.2025r.		