

# PROJEKT BUDOWLANY

---

Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 317/4, 318/7  
**w miejscowości Kiernozia gmina Kiernozia**

Inwestor: Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Dane do korespondencji: Energa-Operator S.A., Oddział w Płocku, RD Kutno  
ul. Sobieskiego 20, 99-300 Kutno

Umowa z Inwestorem Nr: PJ04179/25

WP Nr: P/25/055703 (dz. 317/4, 318/7)

WBS Nr: ND

Nr OBI: OBI/74/2501440

Teren Inwestycji:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Województwo:                        | łódzkie             |
| Powiat:                             | łowicki             |
| Gmina:                              | Kiernozia           |
| Miejscowość:                        | Kiernozia           |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.313/4 |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.317/3 |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.317/4 |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.563   |


Kategoria obiektu: XXVI

Projekt opracowano: 23.7.2026

**EGZ. NR: 1 / 2 / 3**

## **TOM I- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 317/4, 318/7 w miejscowości Kiernozia gmina Kiernozia

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kategoria obiektu:</u>           | XXVI                                                                                              |
| <u>Teren Inwestycji:</u>            |                                                                                                   |
| Województwo:                        | łódzkie                                                                                           |
| Powiat:                             | łowicki                                                                                           |
| Gmina:                              | Kiernozia                                                                                         |
| Miejscowość:                        | Kiernozia                                                                                         |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.313/4                                                                               |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.317/3                                                                               |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.317/4                                                                               |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.563                                                                                 |
| <u>Inwestor:</u>                    | Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku<br>ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock |
| Dane do korespondencji:             | Energa-Operator S.A., Oddział w Płocku, RD Kutno<br>ul. Sobieskiego 20, 99-300 Kutno              |
| Umowa z Inwestorem Nr:              | PJ04179/25                                                                                        |
| WP Nr:                              | P/25/055703 (dz. 317/4, 318/7)                                                                    |
| WBS Nr:                             | ND                                                                                                |
| <u>Wykonawca:</u>                   |                                                                                                   |
| Projektant:                         |                                                                                                   |
|                                     |               |
| <u>Projekt opracowano:</u>          | 23.7.2026                                                                                         |

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 317/4, 318/7 w miejscowości Kiernoża gmina Kiernoża

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria obiektu:                  | XXVI                                                                                              |
| Teren Inwestycji:                   |                                                                                                   |
| Województwo:                        | łódzkie                                                                                           |
| Powiat:                             | ławicki                                                                                           |
| Gmina:                              | Kiernoża                                                                                          |
| Miejscowość:                        | Kiernoża                                                                                          |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.313/4                                                                               |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.317/3                                                                               |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.317/4                                                                               |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.563                                                                                 |
| Inwestor:                           | Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku<br>ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock |
| Dane do korespondencji:             | Energa-Operator S.A., Oddział w Płocku, RD Kutno<br>ul. Sobieskiego 20, 99-300 Kutno              |
| Umowa z Inwestorem Nr:              | PJ04179/25                                                                                        |
| WP Nr:                              | P/25/055703 (dz. 317/4, 318/7)                                                                    |
| WBS Nr:                             | ND                                                                                                |
| Wykonawca:                          |                                                                                                   |
| Projektant:                         |                                                                                                   |

*mgr inż. Paweł Kowalczyk*  
*Uprawnienia budowlane do projektowania*  
*bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej*  
*w zakresie sieci, instalacji i urządzeń*  
*elektrycznych i elektroenergetycznych*  
*nr ewid. LOD/1927/POOE/12*

Projekt opracowano: 23.7.2026

## **2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**

Przedmiotem opracowania jest budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego o napięciu znamionowym poniżej 1kV(0,4kV) wraz ze złączem kablowo-pomiarowym.

## **3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

W rejonie objętym opracowaniem odbiorcy energii elektrycznej zasilani są z linii napowietrznej ze stacji Kiernozia Parcele II [T741518]. Linia napowietrzna niskiego napięcia wykonana jest przewodami AsXSn4x95mm<sup>2</sup>. Działka przyłączana jest ogrodzona. Droga, z której znajduje zjazd na działki przyłączane posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki brukowej, pobocze gruntowe. Na obszarze objętym projektem znajduje elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napięcia, sieć i przyłącze wodociągowe, sieć telekomunikacyjna(światłowod) oraz sieć kanalizacyjna, ogrodzenie działek, domy mieszkalne, cmentarz komunalny.

## **4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Projektowane przyłącze elektroenergetyczne kablowe nN stanowić będzie odgałęzienie obwodu 01 niskiego napięcia AsXSn4x595mm<sup>2</sup> wyprowadzonego z istniejącej stacji transformatorowej Kiernozia Parcele II [T741518]. Początkiem projektowanego przyłącza elektroenergetycznego kablowego NA2XY4x35SE o długości całkowitej l=30,0m (dł. trasy 14,0m) jest słup linii niskiego napięcia na działce 313/4. Kabel układać pod chodnikiem, jezdnią bitumiczną i poboczem gruntowym metodą przecisku mechanicznego zgodnie z rysunkiem E-03 w rurze ochronnej SRS110. Na pozostałym obszarze kabel układać w wykopie otwartym na głębokości 1,1 metra, linią falistą na warstwie piasku o grubości 10cm, przykrywając go warstwą piasku również o grubości 10cm. Następnie kable należy przykryć warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm. Na tej głębokości ułożyć folię PCV koloru niebieskiego o szerokości 30cm.. W miejscach charakterystycznych oraz przy złączu kablowym na kable należy nałożyć oznaczniki kablowe z trwałym opisem typu kabla, przekroju, trasy (skąd – dokąd), nazwą wykonawcy i rokiem ułożenia. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować, przywrócić do stanu pierwotnego – przed rozpoczęciem robót związanych z budową przyłącza elektroenergetycznego. Po rozwinięciu kabla należy wykonać pomiary oporności izolacji oraz ciągłości żył. Temperatura otoczenia podczas układania kabla nie może być mniejsza od 5°C. Należy zastosować skrzynkę pomiarową z obudową termoutwardzalną przystosowaną do zamknięcia na zamek typu obowiązującego w Energa-Operator S.A. Projektuje się:

a) szafkę pomiarową P2-Rs/LZV/LZR/F w celu zasilenie dz. 317/4, 318/7 składające się z:

- części pomiarowej zawierającej ogranicznik mocy typu 2x ETIMAT T 3x1P25A
- części złączowej zawierającej wkładki bezpiecznikowe WT-00/Gg40A

Na wewnętrznej stronie, przystosowanych do oplombowania drzwiczek zamykających część przyłączową skrzynek, należy umieścić jednokreskowy schemat zasilania. Na kablu wprowadzonym do złącza umieścić oznacznik kablowy.

Realizowane przedsięwzięcie budowlane nie wpływa negatywnie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące w zakresie: drgań, promieniowania, pola elektromagnetycznego czy innych zakłóceń. Nie wymaga wycinki drzewostanu ani nie narusza systemu korzeniowego drzew. Nie wpływa również negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. W miejscach realizacji budowy metodą wykopu otwartego warstwy gleby zostaną odtworzone i przywrócone do stanu pierwotnego. Pozostałe urządzenia budowlane, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny, sposób dostępu do drogi publicznej, sposób odprowadzania ścieków, ukształtowanie terenu i układ zieleni – bez zmian.

## **5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych:

- projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w związku z tym powierzchnia zabudowy – bez zmian;

b) Powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników:

- projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w związku z tym powierzchnie parkingów, placów i chodników – bez zmian;

c) Powierzchnia biologicznie czynna:

- projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w związku z tym powierzchnia biologicznie czynna – bez zmian;

d) Powierzchnie innych części terenu projektowanego obiektu budowlanego:

- projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy;

| Urządzenie        | Typ                                         | Liczba sztuk<br>[szt.] | Szerokość<br>[m] | Długość<br>[m] | Powierzchnia<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| Przyłącze kablowe | NA2XY4x35SE                                 |                        | 0,04             | 1,00           | 0,04                              |
| Przyłącze kablowe | NA2XY4x35SE<br>w rurze ochronnej $\phi 110$ |                        | 0,11             | 13,00          | 1,43                              |
| Szafka pomiarowa  | P2-Rs/LZV/LZR/F                             | 1                      | 0,80             | 0,25           | 0,20                              |

## 6. INFORMACJE I DANE

- Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego lub decyzji zagospodarowania terenu:
  - z projektowanym obiektem nie wiążą się ograniczenia oraz zakazy w obrębie terenu, na którym jest on projektowany;
- Informacja o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie aktów prawa miejscowego:
  - Planowana inwestycja znajduje się w strefie archeologicznej miasta lokacyjnego w Kiernozi, w związku z czym inwestycja powinna zostać objęta nadzorem archeologicznym zgodnie z pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WUOZ-ZA.5161.530.2026 z dnia 18.06.2026.;
- Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego:
  - projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami górnictwami i nie dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu;
- Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie przepisami odrębnymi:
  - na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dn. 3.10.2008r) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko projektowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  - projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami "Natura 2000" lub innymi formami ochrony przyrody wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 10.04.2004 o ochronie przyrody
  - brak istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

## 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wszystkie elementy tj. urządzenia oraz aparatura projektowanych obiektów budowlanych wykonana jest z elementów i tworzyw ciężko rozprzestrzeniających oraz nierozprzestrzeniających ogień. Zabrania się wykonywania prowizorycznych łączy kabli i przewodów. Zabrania się gaszenia wodą ewentualnych pożarów w pobliżu sieci elektroenergetycznej pod napięciem. Ze względu na swój charakter projektowana sieć elektroenergetyczna nie wymaga projektowania dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

## 8. INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany:

- Podziemny kabel o napięciu znamionowym poniżej 1kV(0,4kV) o długości w rzucie 14,0m;
- Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F(0,4kV) – 1 szt.

*mgr inż. Paweł Kowalczyk  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
nr ewid. LOD/1927/POOE/12*

## 9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu w myśl art. 3 pkt 20 w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2025.418 ze zmianami) obejmuje:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <u>Kategoria obiektu:</u> | XXVI      |
| <u>Teren Inwestycji:</u>  |           |
| Województwo:              | łódzkie   |
| Powiat:                   | łowicki   |
| Gmina:                    | Kiernozia |
| Miejscowość:              | Kiernozia |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.313/4 |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.317/3 |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.317/4 |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 100505_4.0007.563   |

zgodnie z przepisami:

1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) – Do projektowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania odległości wskazane w rozporządzeniu, dlatego też działki sąsiednie nie są objęte obszarem oddziaływania. Inwestycja nie ogranicza możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób oraz ich zabudowy;

2. art. 73 i 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2025 poz. 647 ze zm.) – inwestycja nie jest przedsięwzięciem, które zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji powodowałoby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko mogące pogorszyć jego stan, w tym walory krajobrazowe, i miało niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi. Nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji oraz nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. Przewidywany rodzaj robót nie stanowi uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe oraz nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie;

3. art. 23a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1478 ze zm.) – inwestycja nie jest realizowana na terenie objętym ochroną przyrody, ochroną krajobrazu, poza zasięgiem oddziaływania obszaru Natura 2000;

4. art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889 ze zm.) – obiekt nie pozbawia dostępu do drogi publicznej oraz nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym;

5. art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1292 ze zm.) – obiekt nie przebiega przez strefę ochrony konserwatorskiej oraz nie znajdują się tam stanowiska archeologiczne;

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz 348),

7. Norma N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

8. Norma PN-E-05100-1 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa” ,PN-EN-50341- 1:2013, PN-EN 50341-2-22:2016 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV - Specyfikacje wspólne oraz NNA dla Polski”.

9. art. 51[Wymogi dla urządzeń, instalacji i sieci] - Dz.U.2024.0.266 t.j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

Przewidywany rodzaj robót nie stanowi uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe, nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie oraz nie stwarza zagrożenia dla higieny zdrowia jego użytkowników. Inwestycja nie kwalifikuje się do opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz nie ma podstaw prawnych do ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania. Brak jest odrębnych przepisów nakazujących objęcie obszarem oddziaływania działek innych niż podano wyżej.

Warszawa

23.7.2026

*mgr inż. Paweł Kowalczyk*  
*Uprawnienia budowlane do projektowania*  
*bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej*  
*w zakresie sieci, instalacji i urządzeń*  
*elektrycznych i elektroenergetycznych*  
*nr ewid. LOD/1927/POQE/12*

Projektant

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

|                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Oznaczenie kancelaryjny zgłoszenia pracy geodetyznej                                                                                                                                                 | GK\6642.1.582.2026                 |
| Miejscowość                                                                                                                                                                                          | Kierznia                           |
| Jednostka ewidencyjna                                                                                                                                                                                | 100505_4                           |
| Identyfikator nazwa                                                                                                                                                                                  | Miasto Kierznia                    |
| Identyfikator nazwa                                                                                                                                                                                  | 100505_4.00007                     |
| Opis ewidencyjny nazwa                                                                                                                                                                               | Kierznia                           |
| Działka                                                                                                                                                                                              | 317/4                              |
| Skala mapy                                                                                                                                                                                           | 1:1000                             |
| Nazwa układu współrzędnych                                                                                                                                                                           | 7.174.11.07.2.2<br>7.174.11.07.2.4 |
| Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji                                                                                                                                        | 20007                              |
| Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlikwidowanych w granicach projektowanej inwestycji                                                  | PL-EV72007-NH                      |
| Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujętym w bazie danych ewidencyjnych gruntów i budynków                                                                                 | linia przerywana                   |
| Nie wykonywano się stosowania w terenie urządzeń podziemnych lub które nie zostały odnotowane podczas wykonywania inwentaryzacji lub które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zapisaniem. | Nie dotyczy                        |
|                                                                                                                                                                                                      | Brak                               |

**„Geodezja” – Bartłomiej Kowalewski**  
ul. Łąkowa 34, 96-500 Sochaczew  
NIP 8371255655, REGON 520031305  
Tel. 516 070 352

~~Geodeta Uprawniony  
mgr inż. Szymon Kowalewski  
dot. upr. 22749~~

Nazwa/firmę i nazwisko wykonawcy oraz data  
Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

oraz data i podpis geodety uprawnionego., który opracował mapę.


Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych                                                | GKN.6642.1.582.2026                                                                                                                                                                             |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie                                       | Starosta Łowicki<br>99-400 Łowicz<br>ul. St. Stanisławskiego 28<br>"Geodzyja" – Bartłomiej Kowalewski<br>Ul. Łokowa 34, 96-500 Sochaczew<br>NP 837187 1897 RIGON 520031305<br>Tel. 15 06 079252 |
| Wykonawca prac geodezyjnych                                                               | GKN.6642.1.582.2026_1<br>Data: 15.04.2026r.                                                                                                                                                     |
| Nr dokumentu zawierającego wynik pozytywniej weryfikacji pracy geodezyjnej oraz jego data |                                                                                                                                                                                                 |
| Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych              |                                                                                                               |

Geodeta Uprawniony  
mgr inż. Sordaniak Kowalczyk  
nr upr. 23749



### Szkic orientacyjny



|                       |                                                                                                           |              |                |  |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--|---------|
| Investor:             | Energia Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 557 Gdansk                                        |              |                |  |         |
| Jednostka projektowa: | K22 Zbigniew Zalega, ul. Stepnińska 53/19, 00 - 739 Warszawa                                              |              |                |  |         |
| Nazwa:                | Projekt Zagospodarowania Terenu                                                                           |              |                |  |         |
| Temat:                | Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowej nN wraz z szalką pomiarową w msc. Kiernozia gm. Kiernozia |              |                |  |         |
| Adres:                | 100505_4 Kiernozia, 0007 Kiernozia                                                                        |              |                |  |         |
| Umowa:                | P.04/179/25                                                                                               |              | OB1/74/2501440 |  |         |
| Nr WP/WBS:            | PZ5/055703 (dz. 317/4, 318/7)                                                                             |              |                |  |         |
| Nr rys.:              | E-01                                                                                                      | Skala: 1:500 | Data:          |  | 07.2026 |
| Projektant:           | Pawel Kowalczyk                                                                                           |              |                |  |         |
| Nr uprawnień:         | LOD/1927/P/OOE/I/2                                                                                        |              |                |  |         |