





UWAGI:

1. Nie wyklucza się istnienia innych sieci uzbrojenia podziemnego w terenie nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakopaniem.
2. Przed przystąpieniem do wykonania przecisku należy wykonać wykopy kontrolne

OBI/61/2502901

Biuro Projektów VOLT s.c.
Marcin Górski, Paweł Danilczuk
ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg
tel. 513 076 009, 506 961 101

Temat	Budowa przyłącza kablowego w m. Owczarnia dz.3131/4	
Adres	Owczarnia gm. Kętrzyn dz. nr 229/7, 240/3, 240/2	Faza PBW
Inwestor	ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk	Data 11.2025
Nazwa rysunku	Profil przecisku nr 1	Skala 1:100
Projektant	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/POOE/10	Branża ELEKTRYCZNA
Asystent projektanta	inż. Pabis Izabela	nr rys. E-03
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10	



1. Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu zostały ustalone na podstawie szacowanych rzędnych oraz ujawnionych na mapie do celów projektowych. Przed wykonaniem przecisku należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia głębokości ułożenia sieci. W przypadku natrafienia na nie, na innej głębokości niż podano, profil przecisku należy skorygować.
2. Nie wyklucza się istnienia innych sieci uzbrojenia podziemnego w terenie nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakopaniem.
3. Przed przystąpieniem do wykonania przecisku należy wykonać wykopy kontrolne

OBI/61/2502901

Biuro Projektów VOLT s.c.
Marcin Górski, Paweł Danilczuk
ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg
tel. 513 076 009, 506 961 101

Temat	Budowa przyłącza kablowego w m. Owczarnia dz.3131/4	Faza	PBW
Adres	Owczarnia gm. Kętrzyn dz. nr 229/7, 240/3, 240/2	Data	11.2025
Inwestor	ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk	Skala	1:100
Nazwa rysunku	Profil przecisku nr 2	Branża	ELEKTRYCZNA
Projektant	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/POOE/10	nr rys.	E-04
Asystent projektanta	inż. Pabis Izabela		
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10		