


Z6108666
proj. P1-Rs/LZV/LZR/F




$R \leq 5\Omega$

proj. SE45.450 BZ-10
 $R \leq 10\Omega$

proj. YAKXS
4x120mm²
L=353/385m

$I_{k1}=209,8A$
 $I_a=200A$
 $\Delta U\%=7,75\%$



OBI/61/2502901

Biurow Projektów VOLT s.c.
Marcin Górski, Paweł Danilczuk
ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg
tel. 513 076 009, 506 961 101

Temat	Budowa przyłącza kablowego w m. Owczarnia dz.3131/4	Faza	PBW
Adres	Owczarnia gm. Kętrzyn dz. nr 229/7, 240/3, 240/2	Data	11.2025
Inwestor	ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk	Skala	1:100
Nazwa rysunku	Schemat zasilania	Branża	ELEKTRYCZNA
Projektant	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/POOE/10	nr rys.	E-02
Asystent projektanta	inż. Pabis Izabela		
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10		