

Nazwa postępowania:


Dostarczenie wyposażenia z obszaru ppoż. dla TP 81 Olszanica:

Przedmiotem postępowania jest:


Dostarczenie wyposażenia wg specyfikacji w tabeli jn:

Lp.	Opis	Ilość kpl	Wymagania techniczne
1.	Działko wodne ALCO APF 3U-HR - wg rys.01 z kołnierzem kołnierz DN 100 - wg rys.02	1	DATA SHEET ID-NO. 121 332 34
2.	Szafa na sprzęt przeciw pożarowy typ. W002 wys. 1250 mm x szer. 700 mm x głęb. 350 mm – wg rys. 03 (bez wyposażenia)	6	Szafa odporna na zmienną pogodę i promienie UV

Rys.01



Rys.02



Name	Threaded connection	Outside Diameter (in mm)	Height (in mm)	Pitch circle diameter (in mm)	Pitch diameter (in mm)	No. of holes	Sealing strip diameter (in mm)	Inside diameter (in mm)	Thickness of flange (in mm)	Height sealing strip (in mm)	Weight (kg)	Max. working pressure	AWG ID-No.
	g	D	H	K	L	Z	d1	A	c	f			
DN 50	W72x1 ^{1/4} "	165	44	125	18	4	102	55	18	3	1	16 bar	310 057 34
DN 80	W72x1 ^{1/4} "	200	48	160	18	8	138	55	20	3	1,5	16 bar	310 474 34
DN 80	M95x2	200	45	160	18	8	138	80	20	3	1,5	12 bar	310 036 34
DN 100	M95x2	220	48	180	18	8	158	80	22	3	2	12 bar	310 027 34

Rys.03



Wymagania wobec oferty:

- z dokumentacją jakościową,

Termin realizacji: jak najszybciej, maksymalnie do 30.10.2026

Adres dostawy:

TP Grupa Serwisowa Kraków

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

ul. Olszanicka 38a, 30-241 Kraków

Oczekiwana gwarancja: 24 miesiące

Warunki ogólne:

1. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o. OWZ, Sierpień 2023.

Osoby kontaktowe w sprawie ustalenia terminu dostawy oraz do sprawach technicznych:

P. Grzegorz Rospond, tel. 693 915 104 , e-mail: Grzegorz.Rospond@orlencs.pl

P. Piotr Raróg, tel. 665 551 174 , e-mail: Piotr.Rarog@orlencs.pl