




+Trójnik siodłowy
160/63PE
+ Zasuwa DN50stal
z końcówkami PE






+Trójnik siodłowy 110/40PE
 Mufa elektrooporowa 40PE






+ Trójnik siódłowy
110/40PE




+ Złączka rurowa kołnierzysta
dn40PE/DN32Stal
+ Zawór kulowy kołn. podziemny
DN32Stal – KUREK GŁÓWNY

1. Kable energetyczne eNN i teletechniczne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS110 koloru niebieskiego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.
2. Przed wykonaniem przejść bezwykopowych bezwzględnie namierzyć rzędne przewodów w miejscach kolizji z projektowaną trasą przewodu gazowego.
3. W razie nie możliwości wykonania przeciętu skontaktować się z projektantem.



Inst-Projekt

Pracownia Projektowa

NIP: 754-109-07-75

45-075 Opole, ul. Orzechowa 31 tel.402-77-05



Nazwa rysunku	Profil przyłączy oraz przepięcia gazu n/c dn40 (odc. 8-8.1, 21-21.1, 24-24.1)	Skala	1:100/200
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci i przyłączy gazu n/c		
Obiekt	Przyłącza oraz przepięcia gazu niskiego ciśnienia dn 40/63 PE	Data	
Adres	Brzeg, ul.Marii Konopnickiej 18.61		07.2026
	Nazwisko i imię	Numer uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż.BROŻENA ŻUREK	46/95/0P	
Sprawdził:	mgr inż. GRACJANA JUROWICZ	350/94/0P	
Opracował:	inż. Oleg korsak		
			8