


ul. Marii Konopnickiej 41A




Chodnik, asf. L=1,5m, Przecisk L=5,4m, Kostk. polruk. L=6,3m

POZIOM PORÓWNAWCZY 135.00 m n.p.m.	
PROJ. RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	
NAZIOM	1.14 1.17
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	1.20
SPADKI, DŁUGOŚCI	12.8 % 7.80m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 RC SDR 11 Ø40 L=7.80m
ODLEGŁOŚCI	0.00 1.20 2.40 5.50 7.80
HEKTOMETRY	42A 42A.1

+Trójnik siodłowy 110/40PE, Mufa elektrooporowa 40PE

ul. Marii Konopnickiej 39



Droga, asf. L=0,9m, Kostk. polbruk. L=8,3 m, Teren gr. utw. L=2,9m


Przecisk L=7m

Szafka natynkowa (wolnostojąca) na kurek główny DN32Stal, o wym. 450x450x250mm

POZIOM PORÓWNAWCZY 135.00 m n.p.m.	
PROJ. RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	
NAZIOM	1.14 1.08
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	1.20 1.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	0% 12.10m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 RC SDR 11 Ø40 L=11.60m DN 32 Stal
ODLEGŁOŚCI	0.00 1.60 2.80 3.30 4.90 9.20 11.60 12.10
HEKTOMETRY	45 45.1

+Trójnik siodłowy 110/40PE, 40PE/DN32Stal

ul. Marii Konopnickiej 92



Chodnik, kost. polbruk. L=3,8m, Droga, asf. L=5,0m, Teren gr. utw. L=3,9m

Szafka natynkowa na kurek główny DN32Stal, o wym. 450x450x250mm

ściana budynku

POZIOM PORÓWNAWCZY 135.00 m n.p.m.	
PROJ. RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	
NAZIOM	1.15 1.08
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	1.20 1.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	0% 12.70m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 RC SDR 11 Ø40 L=12.20m DN 32 Stal
ODLEGŁOŚCI	0.00 1.80 2.80 4.40 6.50 8.30 12.20 12.70
HEKTOMETRY	49 49.1 49.2

+Trójnik siodłowy 110/40PE, 30°, 40PE/DN32Stal

UWAGI

- Kable energetyczne eNN i teletechniczne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AR0T typ PS110 koloru niebieskiego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.
- Przed wykonaniem przejść bezwykopowych bezwzględnie namierzyć rzędne przewodów w miejscach kolizji z projektowaną trasą przewodu gazowego.
- W razie nie możliwości wykonania przecisku skontaktować się z projektantem.

Inst-Projekt
Pracownia Projektowa
NIP: 754-109-57-75
45-475 Opole, ul. Grzechowa 31 tel.402-77-05

Nazwa rysunku	Profil przyłączy gazu n/c dn40 (odc.42A-42A.1, 45-45.1, 49-49.2)		Skala
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci i przyłączy gazu n/c		1:100/200
Obiekt	Przyłącza gazu niskiego ciśnienia dn 40 PE		Data
Adres	Brzeg, ul.Marii Konopnickiej 41A, 39, 92		07.2026
	Nazwisko i imię	Numer uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. BOŻENA ŻUREK	46 / 95 / 0P	12
Sprawdzał:	mgr inż. GRAŻYNA JURKOWICZ	350 / 94 / 0P	
Opracował:	inż. Oleg Kosiak		