

ul. Marii Konopnickiej 90

POZIOM PORÓWNAWCZY	135.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	
NAZIOM	
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0% 14.70m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 RC SDR 11 ø40 L=14.20m DN 32 Stal
ODLEGŁOŚCI	0.00 2.50 3.50 5.70 6.70 8.30 14.20 14.70
HEKTOMETRY	50 50.1



ul. Marii Konopnickiej 37

POZIOM PORÓWNAWCZY	135.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	
NAZIOM	
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0% 18.60m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 RC SDR 11 ø40 L=18.10m DN 32 Stal
ODLEGŁOŚCI	0.00 2.30 3.40 16.60 10.20 11.30 16.60 15.80 18.60
HEKTOMETRY	51 51.1 51.2



ul. Marii Konopnickiej 33

POZIOM PORÓWNAWCZY	135.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	
NAZIOM	
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0% 15.10m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 RC SDR 11 ø40 L=14.60m DN 32 Stal
ODLEGŁOŚCI	0.00 1.00 2.20 3.30 13.90 9.30 11.20 13.90 14.60 15.10
HEKTOMETRY	52 52.1 52.2



UWAGI

- Kable energetyczne eNN i teletechniczne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS110 koloru niebieskiego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.
- Kable energetyczne eSN i eWN zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS160 koloru czerwonego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.
- Przed wykonaniem przejść bezwykopowych bezwzględnie namierzyć rzędne przewodów w miejscach kolizji z projektowaną trasą przewodu gazowego.
- W razie nie możliwości wykonania przecisku skontaktować się z projektantem.

Inst-Projekt
Pracownia Projektowa
ul. 75a-109-37-75
45-475 Opole, ul. Orzechowa 31 tel.402-77-05

Nazwa rysunku	Profil przyłączy gazu n/c dn40 (odc.50-50.1, 51-51.2, 52-52.2)		Skala
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci i przyłączy gazu n/c		1:100/200
Obiekt	Przyłącza gazu niskiego ciśnienia dn 40 PE		Data
Adres	Brzeg, ul.Marii Konopnickiej 90,37,33		07.2026
Projektant:		mgr inż. BOŻENA ŻUREK	46 / 95 / 0P
Sprawdził:		mgr inż. GRAŻYNA JURKOWICZ	350 / 94 / 0P
Opracował:		inż. Oleg Kosiak	

13