



1. Kable energetyczne eNN i teletechniczne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS110 koloru niebieskiego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.
2. Kable energetyczne eSN i eWN zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS160 koloru czerwonego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.
3. Przed wykonaniem przejść bezwykopowych bezwzględnie namierzyć rzędne przewodów w miejscach kolizji z projektowaną trasą przewodu gazowego.
4. W razie nie możliwości wykonania przecisku skontaktować się z projektantem.

 Inst-Projekt Pracownia Projektowa NIP: 754-108-97-75 45-475 Opole, ul. Orzeszowska 31 tel.402-77-05			
Nazwa rysunku	Profil przyłączy i przebiega gazu dn 40 (dc) (ns-59.51, 60-60, 61-61.1, 12-12.1)		Skala
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci i przyłączy gazu n/c		1:1000/20
Obiekt	Przyłącza gazu n/c dn 40 PE oraz przebiegę gazu dn 63 PE		Data
Adres	Brzeg, ul. Marii Konopnickiej 82,80; ul. Kasztanowa 1		07.2026
	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Numer uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
Projektant:	ngr inż BOŻENA ŻUREK	46/795/OP	Numer rysunku
Sprawdział:	ngr inż GRAŻYNA JUROWICZ	359/94/OP	
Opracował:	inż. Oleg Kosik		
			15