

[illegible]JWAGI

1. Kable energetyczne eNN i teletechniczne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS110 koloru niebieskiego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.
2. Kable energetyczne eSN i eWN zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS160 koloru czerwonego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.

 Inst-Projekt Pracownia Projektowa NIP: 764-109-97-75 45-475 Opole, ul. Orzechowa 31 tel. 77-402-77-05 		
Nazwa rysunku: PROFIL SIECI GAZU n/c (od: 17-33)		Skala
Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci i przyłączy gazu n/c		1:100/200
Obiekt: Sieć gazu niskiego ciśnienia dn 160PE oraz 110PE		Data
Adres: Brzeg, ul. Mari Konopnickiej		07.2026
<i>Nazwisko / imię</i> Projektant: mgr inż. BOŻENA ŻUREK <i>Numer uprawnień</i> 4855/CSP		Podpis Numer rysunku
<i>Spec. inż. n/c</i> Sprawdził: mgr inż. GRACJANA JURKOWICZ 30074/CSP		
<i>Spec. inż. st.</i> Opracował: inż. Oleg Korsak 30074/CSP		
		3